

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Opłata handlowa						
Opłata handlowa		1,00	zł/mc	23	150,00	150,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		11,349	MWh	23	52,94	600,82
szczyt popołudniowy		13,196	MWh	23	63,27	834,91
reszta doby		49,964	MWh	23	24,40	1.219,12
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		74,509	MWh	23	10,81	805,44
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	25,00	25,00
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,001	Mvarh	23	201,36	0,20
szczyt popołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	201,36	0,00
reszta doby	1,00	0,035	Mvarh	23	201,36	7,05
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,58					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy	0,0733	11,349	MWh	23	201,36	167,51
rozliczeniowy tg fi	0,55					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0596	13,196	MWh	23	201,36	158,37
rozliczeniowy tg fi	0,50					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0381	49,964	MWh	23	201,36	383,31
Przyłącze nr 2						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		5,991	MWh	23	213,97	1.281,89
szczyt popołudniowy		5,164	MWh	23	213,97	1.104,94
reszta doby		17,921	MWh	23	213,97	3.834,56
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		5,991	MWh	23	52,94	317,16
szczyt popołudniowy		5,164	MWh	23	63,27	326,73
reszta doby		17,921	MWh	23	24,40	437,27
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		29,076	MWh	23	10,81	314,31
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,002	Mvarh	23	201,36	0,40
szczyt popołudniowy	1,00	0,002	Mvarh	23	201,36	0,40
reszta doby	1,00	0,010	Mvarh	23	201,36	2,01
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,44					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy	0,0144	5,991	MWh	23	201,36	17,37
rozliczeniowy tg fi	0,41					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0035	5,164	MWh	23	201,36	3,64
rozliczeniowy tg fi	0,44					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0144	17,921	MWh	23	201,36	51,96

Ilość: 103,585 MWh

Ilość miesięcy: 1

Należność: **33.184,67**
Średnia cena netto: 320,36 zł/MWh

Punkt poboru: WO-06-442 OCZYSZCZ.SCIEKOW SEK.1

Adres: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Układ pomiarowy: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Nr ewidencyjny punktu poboru: 6442
Numer PPE: PL 0037 7800 0016 3891

Grupa taryfowa: B23

Rozliczenie za okres: 01/12/2014 - 31/12/2014

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
-------------------------	----------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-------------------	---	--------	---------	-------------

Przyłącze nr 0**Wskaźnik mocy maksymalnej**

moc umowna

365 kW

Wskazania 10PMax

Suma 10 przekroczeń

0 kW

Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym

23/12/2014 14:15					278,64	Z		0,00	kW
22/12/2014 17:15					267,84	Z		0,00	kW
23/12/2014 15:30					265,68	Z		0,00	kW
23/12/2014 13:30					264,96	Z		0,00	kW
23/12/2014 20:45					259,20	Z		0,00	kW
24/12/2014 11:15					258,84	Z		0,00	kW
23/12/2014 13:00					258,84	Z		0,00	kW
23/12/2014 21:45					258,48	Z		0,00	kW
23/12/2014 20:00					256,68	Z		0,00	kW
22/12/2014 18:30					254,52	Z		0,00	kW

Przyłącze nr 1**Energia czynna**

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/12/2014	31/12/2014	1.228,2205	1.240,8303	Z	900	11,349	MWh
szczyt popołudniowy	96250779	01/12/2014	31/12/2014	948,4083	963,0704	Z	900	13,196	MWh
reszta doby	96250779	01/12/2014	31/12/2014	5.039,2244	5.094,7399	Z	900	49,964	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/12/2014	31/12/2014	492,8725	500,1366	Z	900	6,538	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/12/2014	31/12/2014	366,0903	374,1237	Z	900	7,230	Mvarh
reszta doby	96250779	01/12/2014	31/12/2014	1.966,4601	1.994,4205	Z	900	25,164	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/12/2014	31/12/2014	4,8654	4,8670	Z	900	0,001	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/12/2014	31/12/2014	1,2798	1,2798	Z	900	0,000	Mvarh
reszta doby	96250779	01/12/2014	31/12/2014	17,2425	17,2814	Z	900	0,035	Mvarh

Przyłącze nr 2**Energia czynna**

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/12/2014	31/12/2014	354,7977	361,4539	Z	900	5,991	MWh
szczyt popołudniowy	96250780	01/12/2014	31/12/2014	210,7276	216,4655	Z	900	5,164	MWh
reszta doby	96250780	01/12/2014	31/12/2014	1.076,3770	1.096,2894	Z	900	17,921	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/12/2014	31/12/2014	123,1743	126,0964	Z	900	2,630	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/12/2014	31/12/2014	77,7575	80,1179	Z	900	2,124	Mvarh
reszta doby	96250780	01/12/2014	31/12/2014	414,5723	423,2427	Z	900	7,803	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/12/2014	31/12/2014	7,5025	7,5049	Z	900	0,002	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/12/2014	31/12/2014	5,9447	5,9465	Z	900	0,002	Mvarh
reszta doby	96250780	01/12/2014	31/12/2014	22,3031	22,3144	Z	900	0,010	Mvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
-------------------------	--------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------	--------------------

Przyłącze nr 0**Składnik stały stawki sieciowej**

Składnik stały stawki sieciowej 365 kW 23 12,60 4.599,00

Stawka opłaty przejściowej

Stawka opłaty przejściowej 365 kW 23 1,64 598,60

Przyłącze nr 1**Energia czynna**

szczyt przedpołudniowy 11,349 MWh 23 213,97 2.428,35
 szczyt popołudniowy 13,196 MWh 23 213,97 2.823,55
 reszta doby 49,964 MWh 23 213,97 10.690,80

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie
Strona 3 z 5

0034 1737 46966355 3

Punkt poboru: WO-06-442 OCZYSZCZ.SCIEKOW SEK.1

Adres: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Układ pomiarowy: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Nr ewidencyjny punktu poboru: 6442
Numer PPE: PL 0037 7800 0016 3891

Grupa taryfowa: B23

Rozliczenie za okres: 01/11/2014 - 30/11/2014

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Przyłącze nr 0									
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								365	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
07/11/2014 11:30					273,60	Z		0,00	kW
14/11/2014 12:15					258,84	Z		0,00	kW
07/11/2014 12:15					257,76	Z		0,00	kW
07/11/2014 14:00					257,40	Z		0,00	kW
14/11/2014 13:30					256,68	Z		0,00	kW
07/11/2014 14:15					254,16	Z		0,00	kW
14/11/2014 12:00					253,80	Z		0,00	kW
06/11/2014 12:30					253,44	Z		0,00	kW
08/11/2014 13:00					253,44	Z		0,00	kW
08/11/2014 13:45					252,36	Z		0,00	kW

Przyłącze nr 1**Energia czynna**

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/11/2014	30/11/2014	1.214,7841	1.228,2205	Z	900	12,093	MWh
szczyt popołudniowy	96250779	01/11/2014	30/11/2014	933,5632	948,4083	Z	900	13,361	MWh
reszta doby	96250779	01/11/2014	30/11/2014	4.979,6688	5.039,2244	Z	900	53,600	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/11/2014	30/11/2014	486,1958	492,8725	Z	900	6,009	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/11/2014	30/11/2014	358,9919	366,0903	Z	900	6,389	Mvarh
reszta doby	96250779	01/11/2014	30/11/2014	1.937,3772	1.966,4601	Z	900	26,175	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/11/2014	30/11/2014	4,8648	4,8654	Z	900	0,001	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/11/2014	30/11/2014	1,2798	1,2798	Z	900	0,000	Mvarh
reszta doby	96250779	01/11/2014	30/11/2014	17,2401	17,2425	Z	900	0,002	Mvarh

Przyłącze nr 2**Energia czynna**

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/11/2014	30/11/2014	350,1783	354,7977	Z	900	4,157	MWh
szczyt popołudniowy	96250780	01/11/2014	30/11/2014	207,1196	210,7276	Z	900	3,247	MWh
reszta doby	96250780	01/11/2014	30/11/2014	1.061,9121	1.076,3770	Z	900	13,018	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/11/2014	30/11/2014	121,1455	123,1743	Z	900	1,826	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/11/2014	30/11/2014	76,2040	77,7575	Z	900	1,398	Mvarh
reszta doby	96250780	01/11/2014	30/11/2014	407,5664	414,5723	Z	900	6,305	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/11/2014	30/11/2014	7,4991	7,5025	Z	900	0,003	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/11/2014	30/11/2014	5,9417	5,9447	Z	900	0,003	Mvarh
reszta doby	96250780	01/11/2014	30/11/2014	22,2889	22,3031	Z	900	0,013	Mvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Przyłącze nr 0						
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		365	kW	23	12,60	4.599,00
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		365	kW	23	1,64	598,60
Przyłącze nr 1						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		12,093	MWh	23	213,97	2.587,54
szczyt popołudniowy		13,361	MWh	23	213,97	2.858,85
reszta doby		53,600	MWh	23	213,97	11.468,79

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Strona 3 z 5



0034 1700 44131403 3

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Opłata handlowa						
Opłata handlowa		1,00	zł/mc	23	150,00	150,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		12,093	MWh	23	52,94	640,20
szczyt popołudniowy		13,361	MWh	23	63,27	845,35
reszta doby		53,600	MWh	23	24,40	1.307,84
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		79,054	MWh	23	10,81	854,57
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	25,00	25,00
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,001	Mvarh	23	201,36	0,20
szczyt popołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	201,36	0,00
reszta doby	1,00	0,002	Mvarh	23	201,36	0,40
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,50					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy	0,0381	12,093	MWh	23	201,36	92,78
rozliczeniowy tg fi	0,48					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0299	13,361	MWh	23	201,36	80,44
rozliczeniowy tg fi	0,49					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0339	53,600	MWh	23	201,36	365,88
Przyłącze nr 2						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		4,157	MWh	23	213,97	889,47
szczyt popołudniowy		3,247	MWh	23	213,97	694,76
reszta doby		13,018	MWh	23	213,97	2.785,46
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		4,157	MWh	23	52,94	220,07
szczyt popołudniowy		3,247	MWh	23	63,27	205,44
reszta doby		13,018	MWh	23	24,40	317,64
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		20,422	MWh	23	10,81	220,76
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,003	Mvarh	23	201,36	0,60
szczyt popołudniowy	1,00	0,003	Mvarh	23	201,36	0,60
reszta doby	1,00	0,013	Mvarh	23	201,36	2,62
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,44					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy	0,0144	4,157	MWh	23	201,36	12,05
rozliczeniowy tg fi	0,43					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0107	3,247	MWh	23	201,36	7,00
rozliczeniowy tg fi	0,48					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0299	13,018	MWh	23	201,36	78,38

Należność: **31.910,29**

Średnia cena netto: 320,78 zł/MWh

Ilość: 99 476 MWh

Ilość miesięcy: 1

Punkt poboru: WO-06-442 OCZYSZCZ.SCIEKOW SEK.1

Adres: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława -

Układ pomiarowy: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Nr ewidencyjny punktu poboru: **6442**
Numer PPE: **PL 0037 7800 0016 3891**

Grupa taryfowa: **B23**

Rozliczenie za okres: **01/01/2015 - 31/01/2015**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Przyłącze nr 0									
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								365	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
17/01/2015 12:30					248,40	Z		0,00	kW
28/01/2015 13:45					246,24	Z		0,00	kW
17/01/2015 12:00					244,44	Z		0,00	kW
17/01/2015 14:15					241,92	Z		0,00	kW
30/01/2015 11:00					239,40	Z		0,00	kW
28/01/2015 13:00					238,68	Z		0,00	kW
17/01/2015 16:30					237,60	Z		0,00	kW
17/01/2015 16:00					236,52	Z		0,00	kW
23/01/2015 16:45					236,52	Z		0,00	kW
28/01/2015 16:15					236,16	Z		0,00	kW

Przyłącze nr 1

Energia czynna

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/01/2015	31/01/2015	1.240,8303	1.257,6502	Z	900	15,138	MWh
szczyt popołudniowy	96250779	01/01/2015	31/01/2015	963,0704	979,2698	Z	900	14,579	MWh
reszta doby	96250779	01/01/2015	31/01/2015	5.094,7399	5.169,2390	Z	900	67,049	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/01/2015	31/01/2015	500,1366	507,1139	Z	900	6,280	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/01/2015	31/01/2015	374,1237	380,6879	Z	900	5,908	Mvarh
reszta doby	96250779	01/01/2015	31/01/2015	1.994,4205	2.024,5556	Z	900	27,122	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/01/2015	31/01/2015	4,8670	4,8676	Z	900	0,001	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/01/2015	31/01/2015	1,2798	1,2799	Z	900	0,000	Mvarh
reszta doby	96250779	01/01/2015	31/01/2015	17,2814	17,2832	Z	900	0,002	Mvarh

Przyłącze nr 2

Energia czynna

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/01/2015	31/01/2015	361,4539	367,7203	Z	900	5,640	MWh
szczyt popołudniowy	96250780	01/01/2015	31/01/2015	216,4655	221,0830	Z	900	4,156	MWh
reszta doby	96250780	01/01/2015	31/01/2015	1.096,2894	1.115,9134	Z	900	17,662	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/01/2015	31/01/2015	126,0964	128,8486	Z	900	2,477	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/01/2015	31/01/2015	80,1179	82,2566	Z	900	1,925	Mvarh
reszta doby	96250780	01/01/2015	31/01/2015	423,2427	432,1591	Z	900	8,025	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/01/2015	31/01/2015	7,5049	7,5064	Z	900	0,001	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/01/2015	31/01/2015	5,9465	5,9487	Z	900	0,002	Mvarh
reszta doby	96250780	01/01/2015	31/01/2015	22,3144	22,3252	Z	900	0,010	Mvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Przyłącze nr 0						
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej			365	kW	23	4.759,60
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej			365	kW	23	788,40
Przyłącze nr 1						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy			15,138	MWh	23	3.629,18
szczyt popołudniowy			14,579	MWh	23	3.495,17
reszta doby			67,049	MWh	23	16.074,33

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Strona 3 z 5



0034 1450 50268993 3

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Oplata handlowa						
Oplata handlowa		1,00	zł/mc	23	205,00	205,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		15,138	MWh	23	54,77	829,11
szczyt popołudniowy		14,579	MWh	23	65,67	957,40
reszta doby		67,049	MWh	23	25,18	1.688,29
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		96,766	MWh	23	11,52	1.114,74
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	19,00	19,00
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,001	Mvarh	23	181,55	0,18
szczyt popołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
reszta doby	1,00	0,002	Mvarh	23	181,55	0,36
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,41					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy	0,0035	15,138	MWh	23	181,55	9,62
rozliczeniowy tg fi	0,41					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0035	14,579	MWh	23	181,55	9,26
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby		67,049	MWh	23	181,55	0,00
Przyłącze nr 2						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		5,640	MWh	23	239,74	1.352,13
szczyt popołudniowy		4,156	MWh	23	239,74	996,36
reszta doby		17,662	MWh	23	239,74	4.234,29
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		5,640	MWh	23	54,77	308,90
szczyt popołudniowy		4,156	MWh	23	65,67	272,92
reszta doby		17,662	MWh	23	25,18	444,73
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		27,458	MWh	23	11,52	316,32
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,001	Mvarh	23	181,55	0,18
szczyt popołudniowy	1,00	0,002	Mvarh	23	181,55	0,36
reszta doby	1,00	0,010	Mvarh	23	181,55	1,82
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,44					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy	0,0144	5,640	MWh	23	181,55	14,74
rozliczeniowy tg fi	0,46					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0220	4,156	MWh	23	181,55	16,60
rozliczeniowy tg fi	0,45					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0182	17,662	MWh	23	181,55	58,36

Ilość: 124,224 MWh

Ilość miesięcy: 1

Należność: 41.597,35
Średnia cena netto: 334,86 zł/MWh

Punkt poboru: WO-06-442 OCZYSZCZ.SCIEKOW SEK.1

Adres: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Układ pomiarowy: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Nr ewidencyjny punktu poboru: 6442
Numer PPE: PL 0037 7800 0016 3891

Grupa taryfowa: B23

Rozliczenie za okres: 01/02/2015 - 28/02/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Przyłącze nr 0									
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								365	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
21/02/2015 14:30					280,44	Z		0,00	kW
21/02/2015 15:30					272,88	Z		0,00	kW
21/02/2015 16:30					267,84	Z		0,00	kW
21/02/2015 14:00					258,12	Z		0,00	kW
28/02/2015 13:15					255,60	Z		0,00	kW
02/02/2015 14:30					254,16	Z		0,00	kW
16/02/2015 14:15					249,84	Z		0,00	kW
16/02/2015 13:30					249,48	Z		0,00	kW
24/02/2015 13:30					248,40	Z		0,00	kW
02/02/2015 16:15					248,04	Z		0,00	kW

Przyłącze nr 1**Energia czynna**

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/02/2015	28/02/2015	1.257.6502	1.277.5817	Z	900	17,938	MWh
szczyt popołudniowy	96250779	01/02/2015	28/02/2015	979.2698	998.0308	Z	900	16,885	MWh
reszta doby	96250779	01/02/2015	28/02/2015	5.169.2390	5.246.0937	Z	900	69,169	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/02/2015	28/02/2015	507,1139	515,2577	Z	900	7,329	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/02/2015	28/02/2015	380,6879	388,1921	Z	900	6,754	Mvarh
reszta doby	96250779	01/02/2015	28/02/2015	2.024.5556	2.054.9933	Z	900	27,394	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/02/2015	28/02/2015	4,8676	4,8681	Z	900	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/02/2015	28/02/2015	1,2799	1,2800	Z	900	0,000	Mvarh
reszta doby	96250779	01/02/2015	28/02/2015	17,2832	17,2845	Z	900	0,001	Mvarh

Przyłącze nr 2**Energia czynna**

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/02/2015	28/02/2015	367.7203	373.6729	Z	900	5,357	MWh
szczyt popołudniowy	96250780	01/02/2015	28/02/2015	221,0830	225,3112	Z	900	3,805	MWh
reszta doby	96250780	01/02/2015	28/02/2015	1.115.9134	1.132.4507	Z	900	14,884	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/02/2015	28/02/2015	128,8486	131,4100	Z	900	2,305	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/02/2015	28/02/2015	82,2566	84,3385	Z	900	1,874	Mvarh
reszta doby	96250780	01/02/2015	28/02/2015	432,1591	439,3385	Z	900	6,461	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/02/2015	28/02/2015	7,5064	7,5098	Z	900	0,003	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/02/2015	28/02/2015	5,9487	5,9520	Z	900	0,003	Mvarh
reszta doby	96250780	01/02/2015	28/02/2015	22,3252	22,3351	Z	900	0,009	Mvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Przyłącze nr 0						
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		365	kW	23	13,04	4.759,60
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		365	kW	23	2,16	788,40
Przyłącze nr 1						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		17,938	MWh	23	239,74	4.300,46
szczyt popołudniowy		16,885	MWh	23	239,74	4.048,01
reszta doby		69,169	MWh	23	239,74	16.582,58

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Strona 3 z 5



0034 1248 54760579 3

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Opłata handlowa						
Opłata handlowa		1,00	zł/mc	23	205,00	205,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		17,938	MWh	23	54,77	982,46
szczyt popołudniowy		16,885	MWh	23	65,67	1.108,84
reszta doby		69,169	MWh	23	25,18	1.741,68
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		103,992	MWh	23	11,52	1.197,99
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	19,00	19,00
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
szczyt popołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
reszta doby	1,00	0,001	Mvarh	23	181,55	0,18
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,41					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy	0,0035	17,938	MWh	23	181,55	11,40
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy		16,885	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby		69,169	MWh	23	181,55	0,00
Przyłącze nr 2						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		5,357	MWh	23	239,74	1.284,29
szczyt popołudniowy		3,805	MWh	23	239,74	912,21
reszta doby		14,884	MWh	23	239,74	3.568,29
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		5,357	MWh	23	54,77	293,40
szczyt popołudniowy		3,805	MWh	23	65,67	249,87
reszta doby		14,884	MWh	23	25,18	374,78
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		24,046	MWh	23	11,52	277,01
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,003	Mvarh	23	181,55	0,54
szczyt popołudniowy	1,00	0,003	Mvarh	23	181,55	0,54
reszta doby	1,00	0,009	Mvarh	23	181,55	1,63
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,43					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy	0,0107	5,357	MWh	23	181,55	10,41
rozliczeniowy tg fi	0,49					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0339	3,805	MWh	23	181,55	23,42
rozliczeniowy tg fi	0,43					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0107	14,884	MWh	23	181,55	28,91

Ilość: 128,038 MWh

Ilość miesięcy: 1

Należność: **42.770,90**
Średnia cena netto: 334,05 zł/MWh

Punkt poboru: WO-06-442 OCZYSZCZ.SCIEKOW SEK.1

Adres: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Układ pomiarowy: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Nr ewidencyjny punktu poboru: 6442

Grupa taryfowa: B23

Rozliczenie za okres: 01/03/2015 - 31/03/2015

Numer PPE: PL 0037 7800 0016 3891

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
-------------------------	----------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-------------------	---	--------	---------	-------------

Przyłącze nr 0

Wskaźnik mocy maksymalnej

moc umowna

365 kW

Wskaźniki 10PMax

Suma 10 przekroczeń

0 kW

Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym

03/03/2015 13:15				261,36	Z			0,00	kW
26/03/2015 19:00				261,36	Z			0,00	kW
03/03/2015 12:00				257,40	Z			0,00	kW
27/03/2015 19:15				257,40	Z			0,00	kW
03/03/2015 12:45				256,68	Z			0,00	kW
27/03/2015 19:00				256,32	Z			0,00	kW
27/03/2015 20:15				256,32	Z			0,00	kW
26/03/2015 19:30				255,24	Z			0,00	kW
28/03/2015 17:30				252,36	Z			0,00	kW
27/03/2015 18:00				252,36	Z			0,00	kW



Przyłącze nr 1

Energia czynna

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/03/2015	31/03/2015	1.277,5817	1.300,0188	Z	900	20,193	MWh
szczyt popołudniowy	96250779	01/03/2015	31/03/2015	998,0308	1.019,3773	Z	900	19,212	MWh
reszta doby	96250779	01/03/2015	31/03/2015	5.246,0937	5.329,5257	Z	900	75,089	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/03/2015	31/03/2015	515,2577	524,3455	Z	900	8,179	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/03/2015	31/03/2015	388,1921	396,6131	Z	900	7,579	Mvarh
reszta doby	96250779	01/03/2015	31/03/2015	2.054,9933	2.087,8257	Z	900	29,549	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/03/2015	31/03/2015	4,8681	4,8683	Z	900	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/03/2015	31/03/2015	1,2800	1,2800	Z	900	0,000	Mvarh
reszta doby	96250779	01/03/2015	31/03/2015	17,2845	17,2857	Z	900	0,001	Mvarh

Przyłącze nr 2

Energia czynna

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/03/2015	31/03/2015	373,6729	379,4498	Z	900	5,199	MWh
szczyt popołudniowy	96250780	01/03/2015	31/03/2015	225,3112	229,7593	Z	900	4,003	MWh
reszta doby	96250780	01/03/2015	31/03/2015	1.132,4507	1.147,6703	Z	900	13,698	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/03/2015	31/03/2015	131,4100	133,9406	Z	900	2,278	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/03/2015	31/03/2015	84,3385	86,0858	Z	900	1,573	Mvarh
reszta doby	96250780	01/03/2015	31/03/2015	439,3385	445,8642	Z	900	5,873	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/03/2015	31/03/2015	7,5098	7,5172	Z	900	0,007	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/03/2015	31/03/2015	5,9520	5,9581	Z	900	0,005	Mvarh
reszta doby	96250780	01/03/2015	31/03/2015	22,3351	22,3604	Z	900	0,023	Mvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
-------------------------	--------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------	--------------------

Przyłącze nr 0

Składnik stały stawki sieciowej

Składnik stały stawki sieciowej

365 kW 23 13,04 4.759,60

Stawka opłaty przejściowej

Stawka opłaty przejściowej

365 kW 23 2,16 788,40

Przyłącze nr 1

Energia czynna

szczyt przedpołudniowy
szczyt popołudniowy
reszta doby

20,193 MWh 23 239,74 4.841,07
19,212 MWh 23 239,74 4.605,88
75,089 MWh 23 239,74 18.001,84

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Strona 3 z 5

0034 1286 57798792 3

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Opłata handlowa						
Opłata handlowa		1,00	zł/mc	23	205,00	205,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		20,193	MWh	23	54,77	1.105,97
szczyt popołudniowy		19,212	MWh	23	65,67	1.261,65
reszta doby		75,089	MWh	23	25,18	1.890,74
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		114,494	MWh	23	11,52	1.318,97
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	19,00	19,00
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
szczyt popołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
reszta doby	1,00	0,001	Mvarh	23	181,55	0,18
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,41					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy	0,0035	20,193	MWh	23	181,55	12,83
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy		19,212	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby		75,089	MWh	23	181,55	0,00
Przyłącze nr 2						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		5,199	MWh	23	239,74	1.246,41
szczyt popołudniowy		4,003	MWh	23	239,74	959,68
reszta doby		13,698	MWh	23	239,74	3.283,96
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		5,199	MWh	23	54,77	284,75
szczyt popołudniowy		4,003	MWh	23	65,67	262,88
reszta doby		13,698	MWh	23	25,18	344,92
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		22,900	MWh	23	11,52	263,81
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,007	Mvarh	23	181,55	1,27
szczyt popołudniowy	1,00	0,005	Mvarh	23	181,55	0,91
reszta doby	1,00	0,023	Mvarh	23	181,55	4,18
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,44					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy	0,0144	5,199	MWh	23	181,55	13,59
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy		4,003	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,43					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0107	13,698	MWh	23	181,55	26,61

Ilość: 137,394 MWh

Ilość miesięcy: 1

Należność: **45.504,10**
Średnia cena netto: 331,19 zł/MWh

Punkt poboru: WO-06-442 OCZYSZCZ.SCIEKOW SEK.1

Adres: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Układ pomiarowy: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Nr ewidencyjny punktu poboru: 6442
Numer PPE: PL 0037 7800 0016 3891

Grupa taryfowa: B23

Rozliczenie za okres: 01/04/2015 - 30/04/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Przyłącze nr 0									
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								365	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
28/04/2015 12:15					261,36	Z		0,00	kW
28/04/2015 09:30					260,28	Z		0,00	kW
01/04/2015 17:00					260,28	Z		0,00	kW
27/04/2015 12:15					259,56	Z		0,00	kW
25/04/2015 12:45					259,20	Z		0,00	kW
27/04/2015 12:00					259,20	Z		0,00	kW
01/04/2015 17:30					258,84	Z		0,00	kW
28/04/2015 11:45					256,68	Z		0,00	kW
29/04/2015 13:15					255,96	Z		0,00	kW
25/04/2015 13:15					255,24	Z		0,00	kW



Przyłącze nr 1

Energia czynna

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/04/2015	30/04/2015	1.300,0188	1.321,1054	Z	900	18,978	MWh
szczyt popołudniowy	96250779	01/04/2015	30/04/2015	1.019,3773	1.031,6769	Z	900	11,070	MWh
reszta doby	96250779	01/04/2015	30/04/2015	5.329,5257	5.418,2648	Z	900	79,865	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/04/2015	30/04/2015	524,3455	532,8532	Z	900	7,657	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/04/2015	30/04/2015	396,6131	401,4666	Z	900	4,368	Mvarh
reszta doby	96250779	01/04/2015	30/04/2015	2.087,8257	2.123,0443	Z	900	31,697	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/04/2015	30/04/2015	4,8683	4,8686	Z	900	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/04/2015	30/04/2015	1,2800	1,2800	Z	900	0,000	Mvarh
reszta doby	96250779	01/04/2015	30/04/2015	17,2857	17,2870	Z	900	0,001	Mvarh

Przyłącze nr 2

Energia czynna

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/04/2015	30/04/2015	379,4498	384,8724	Z	900	4,880	MWh
szczyt popołudniowy	96250780	01/04/2015	30/04/2015	229,7593	231,7319	Z	900	1,775	MWh
reszta doby	96250780	01/04/2015	30/04/2015	1.147,6703	1.162,2526	Z	900	13,124	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/04/2015	30/04/2015	133,9406	136,0455	Z	900	1,894	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/04/2015	30/04/2015	86,0858	86,9116	Z	900	0,743	Mvarh
reszta doby	96250780	01/04/2015	30/04/2015	445,8642	452,1896	Z	900	5,693	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/04/2015	30/04/2015	7,5172	7,5236	Z	900	0,006	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/04/2015	30/04/2015	5,9581	5,9627	Z	900	0,004	Mvarh
reszta doby	96250780	01/04/2015	30/04/2015	22,3604	22,3895	Z	900	0,026	Mvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
-------------------------	--------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------	--------------------

Przyłącze nr 0

Składnik stały stawki sieciowej

Składnik stały stawki sieciowej		365	kW	23	13,04	4.759,60
---------------------------------	--	-----	----	----	-------	----------

Stawka opłaty przejściowej

Stawka opłaty przejściowej		365	kW	23	2,16	788,40
----------------------------	--	-----	----	----	------	--------

Przyłącze nr 1

Energia czynna

szczyt przedpołudniowy		18,978	MWh	23	239,74	4.549,79
------------------------	--	--------	-----	----	--------	----------

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Strona 3 z 5

0034 1041 60648995 3

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
szczyt popołudniowy		11,070	MWh	23	239,74	2.653,92
reszta doby		79,865	MWh	23	239,74	19.146,84
Oplata handlowa						
Oplata handlowa		1,00	zł/mc	23	205,00	205,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		18,978	MWh	23	54,23	1.029,18
szczyt popołudniowy		11,070	MWh	23	65,60	726,19
reszta doby		79,865	MWh	23	21,10	1.685,15
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		109,913	MWh	23	11,52	1.266,20
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	19,00	19,00
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
szczyt popołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
reszta doby	1,00	0,001	Mvarh	23	181,55	0,18
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		18,978	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy		11,070	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby		79,865	MWh	23	181,55	0,00
Przyłącze nr 2						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		4,880	MWh	23	239,74	1.169,93
szczyt popołudniowy		1,775	MWh	23	239,74	425,54
reszta doby		13,124	MWh	23	239,74	3.146,35
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		4,880	MWh	23	54,23	264,64
szczyt popołudniowy		1,775	MWh	23	65,60	116,44
reszta doby		13,124	MWh	23	21,10	276,92
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		19,779	MWh	23	11,52	227,85
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,006	Mvarh	23	181,55	1,09
szczyt popołudniowy	1,00	0,004	Mvarh	23	181,55	0,73
reszta doby	1,00	0,026	Mvarh	23	181,55	4,72
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		4,880	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,42					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0070	1,775	MWh	23	181,55	2,26
rozliczeniowy tg fi	0,43					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0107	13,124	MWh	23	181,55	25,49

Ilość: 129,692 MWh

Ilość miesięcy: 1

Należność: 42.491,41
Średnia cena netto: 327,63 zł/MWh

Punkt poboru: WO-06-442 OCZYSZCZ.SCIEKOW SEK.1

Adres: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Układ pomiarowy: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Nr ewidencyjny punktu poboru: 6442
Numer PPE: PL 0037 7800 0016 3891

Grupa taryfowa: B23

Rozliczenie za okres: 01/05/2015 - 31/05/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Przyłącze nr 0									
Wskaźnik mocy maksymalnej								365	kW
moc umowna									
Wskazania 10PMax								0	kW
Suma 10 przekroczeń									
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
20/05/2015 21:00					301,68	Z		0,00	kW
20/05/2015 21:15					291,24	Z		0,00	kW
15/05/2015 11:15					289,80	Z		0,00	kW
14/05/2015 10:45					288,36	Z		0,00	kW
20/05/2015 22:45					286,56	Z		0,00	kW
15/05/2015 22:00					285,84	Z		0,00	kW
22/05/2015 17:30					285,48	Z		0,00	kW
14/05/2015 18:45					284,76	Z		0,00	kW
14/05/2015 17:00					284,40	Z		0,00	kW
21/05/2015 17:30					284,04	Z		0,00	kW

**Przyłącze nr 1****Energia czynna**

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/05/2015	31/05/2015	1.321.1054	1.342.6624	Z	900	19.401	MWh
szczyt popołudniowy	96250779	01/05/2015	31/05/2015	1.031.6769	1.044.3253	Z	900	11.384	MWh
reszta doby	96250779	01/05/2015	31/05/2015	5.418.2648	5.513.6853	Z	900	85.878	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/05/2015	31/05/2015	532.8532	541.5318	Z	900	7.811	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/05/2015	31/05/2015	401.4666	406.4584	Z	900	4.493	Mvarh
reszta doby	96250779	01/05/2015	31/05/2015	2.123.0443	2.161.3549	Z	900	34.480	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/05/2015	31/05/2015	4.8686	4.8690	Z	900	0.000	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/05/2015	31/05/2015	1.2800	1.2800	Z	900	0.000	Mvarh
reszta doby	96250779	01/05/2015	31/05/2015	17.2870	17.2883	Z	900	0.001	Mvarh

Przyłącze nr 2**Energia czynna**

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/05/2015	31/05/2015	384.8724	389.9760	Z	900	4.593	MWh
szczyt popołudniowy	96250780	01/05/2015	31/05/2015	231.7319	233.7353	Z	900	1.803	MWh
reszta doby	96250780	01/05/2015	31/05/2015	1.162.2526	1.177.8432	Z	900	14.032	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/05/2015	31/05/2015	136.0455	137.9545	Z	900	1.718	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/05/2015	31/05/2015	86.9116	87.7354	Z	900	0.741	Mvarh
reszta doby	96250780	01/05/2015	31/05/2015	452.1896	458.8912	Z	900	6.031	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/05/2015	31/05/2015	7.5236	7.5310	Z	900	0.007	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/05/2015	31/05/2015	5.9627	5.9669	Z	900	0.004	Mvarh
reszta doby	96250780	01/05/2015	31/05/2015	22.3895	22.4259	Z	900	0.033	Mvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Przyłącze nr 0						
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		365	kW	23	13,04	4.759,60
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		365	kW	23	2,16	788,40
Przyłącze nr 1						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		19.401	MWh	23	239,74	4.651,20
szczyt popołudniowy		11.384	MWh	23	239,74	2.729,20
reszta doby		85.878	MWh	23	239,74	20.588,39

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie
Strona 3 z 5

0034 1246 63294926 3

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Oplata handlowa						
Oplata handlowa		1,00	zł/mc	23	205,00	205,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		19,401	MWh	23	54,23	1.052,12
szczyt popołudniowy		11,384	MWh	23	65,60	746,79
reszta doby		85,878	MWh	23	21,10	1.812,03
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		116,663	MWh	23	11,52	1.343,96
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	19,00	19,00
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
szczyt popołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
reszta doby	1,00	0,001	Mvarh	23	181,55	0,18
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		19,401	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy		11,384	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby		85,878	MWh	23	181,55	0,00
Przyłącze nr 2						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		4,593	MWh	23	239,74	1.101,13
szczyt popołudniowy		1,803	MWh	23	239,74	432,25
reszta doby		14,032	MWh	23	239,74	3.364,03
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		4,593	MWh	23	54,23	249,08
szczyt popołudniowy		1,803	MWh	23	65,60	118,28
reszta doby		14,032	MWh	23	21,10	296,08
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		20,428	MWh	23	11,52	235,33
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,007	Mvarh	23	181,55	1,27
szczyt popołudniowy	1,00	0,004	Mvarh	23	181,55	0,73
reszta doby	1,00	0,033	Mvarh	23	181,55	5,99
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,37					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		4,593	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,41					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0035	1,803	MWh	23	181,55	1,15
rozliczeniowy tg fi	0,43					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0107	14,032	MWh	23	181,55	27,26

Ilość: 137,091 MWh

Ilość miesięcy: 1

Należność: **44.528,45**
Średnia cena netto: 324,81 zł/MWh

Punkt poboru: WO-06-442 OCZYSZCZ.SCIEKOW SEK.1

Adres: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Układ pomiarowy: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Nr ewidencyjny punktu poboru: 6442
Numer PPE: PL 0037 7800 0016 3891

Grupa taryfowa: B23

Rozliczenie za okres: 01/06/2015 - 30/06/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Przyłącze nr 0									
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								365	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
24/06/2015 12:30					312,48	Z		0,00	kW
24/06/2015 12:00					310,32	Z		0,00	kW
24/06/2015 13:45					303,84	Z		0,00	kW
26/06/2015 14:15					299,88	Z		0,00	kW
03/06/2015 12:00					299,16	Z		0,00	kW
03/06/2015 12:15					294,84	Z		0,00	kW
12/06/2015 11:30					292,32	Z		0,00	kW
27/06/2015 12:15					291,96	Z		0,00	kW
30/06/2015 12:30					291,96	Z		0,00	kW
26/06/2015 14:00					291,60	Z		0,00	kW
Przyłącze nr 1									
Energia czynna									
szczyt przedpołudniowy	96250779	01/06/2015	30/06/2015	1.342,6624	1.367,2299	Z	900	22,111	MWh
szczyt popołudniowy	96250779	01/06/2015	30/06/2015	1.044,3253	1.058,3408	Z	900	12,614	MWh
reszta doby	96250779	01/06/2015	30/06/2015	5.513,6853	5.613,6978	Z	900	90,011	MWh
Energia bierna indukcyjna									
szczyt przedpołudniowy	96250779	01/06/2015	30/06/2015	541,5318	551,2227	Z	900	8,722	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/06/2015	30/06/2015	406,4584	411,8214	Z	900	4,827	Mvarh
reszta doby	96250779	01/06/2015	30/06/2015	2.161,3549	2.200,3667	Z	900	35,111	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	96250779	01/06/2015	30/06/2015	4,8690	4,8692	Z	900	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/06/2015	30/06/2015	1,2800	1,2800	Z	900	0,000	Mvarh
reszta doby	96250779	01/06/2015	30/06/2015	17,2883	17,2887	Z	900	0,000	Mvarh
Przyłącze nr 2									
Energia czynna									
szczyt przedpołudniowy	96250780	01/06/2015	30/06/2015	389,9760	395,4517	Z	900	4,928	MWh
szczyt popołudniowy	96250780	01/06/2015	30/06/2015	233,7353	235,5335	Z	900	1,618	MWh
reszta doby	96250780	01/06/2015	30/06/2015	1.177,8432	1.191,4066	Z	900	12,207	MWh
Energia bierna indukcyjna									
szczyt przedpołudniowy	96250780	01/06/2015	30/06/2015	137,9545	140,0169	Z	900	1,856	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/06/2015	30/06/2015	87,7354	88,5343	Z	900	0,719	Mvarh
reszta doby	96250780	01/06/2015	30/06/2015	458,8912	465,0449	Z	900	5,538	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	96250780	01/06/2015	30/06/2015	7,5310	7,5378	Z	900	0,006	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/06/2015	30/06/2015	5,9669	5,9730	Z	900	0,005	Mvarh
reszta doby	96250780	01/06/2015	30/06/2015	22,4259	22,4667	Z	900	0,037	Mvarh



0034 1160 66105939 3

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Przyłącze nr 0						
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		365	kW	23	13,04	4.759,60
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		365	kW	23	2,16	788,40
Przyłącze nr 1						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		22,111	MWh	23	239,74	5.300,89
szczyt popołudniowy		12,614	MWh	23	239,74	3.024,08
reszta doby		90,011	MWh	23	239,74	21.579,24

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Strona 3 z 5

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Opłata handlowa						
Opłata handlowa		1,00	zł/mc	23	205,00	205,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		22,111	MWh	23	54,23	1.199,08
szczyt popołudniowy		12,614	MWh	23	65,60	827,48
reszta doby		90,011	MWh	23	21,10	1.899,23
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		124,736	MWh	23	11,52	1.436,96
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	19,00	19,00
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
szczyt popołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
reszta doby	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		22,111	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,38					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy		12,614	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby		90,011	MWh	23	181,55	0,00
Przyłącze nr 2						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		4,928	MWh	23	239,74	1.181,44
szczyt popołudniowy		1,618	MWh	23	239,74	387,90
reszta doby		12,207	MWh	23	239,74	2.926,51
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		4,928	MWh	23	54,23	267,25
szczyt popołudniowy		1,618	MWh	23	65,60	106,14
reszta doby		12,207	MWh	23	21,10	257,57
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		18,753	MWh	23	11,52	216,03
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,006	Mvarh	23	181,55	1,09
szczyt popołudniowy	1,00	0,005	Mvarh	23	181,55	0,91
reszta doby	1,00	0,037	Mvarh	23	181,55	6,72
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,38					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		4,928	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,44					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0144	1,618	MWh	23	181,55	4,23
rozliczeniowy tg fi	0,45					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0182	12,207	MWh	23	181,55	40,33

Ilość: 143,489 MWh

Ilość miesięcy: 1

Należność: **46.435,08**
Średnia cena netto: 323,61 zł/MWh

Punkt poboru: WO-06-442 OCZYSZCZ.SCIEKOW SEK.1

Adres: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Układ pomiarowy: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Nr ewidencyjny punktu poboru: 6442
Numer PPE: PL 0037 7800 0016 3891

Grupa taryfowa: B23

Rozliczenie za okres: 01/07/2015 - 31/07/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Przyłącze nr 0									
Wskaźnik mocy maksymalnej								365	kW
moc umowna									
Wskazania 10PMax								0	kW
Suma 10 przekroczeń									
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
07/07/2015 13:15					315,36	Z		0,00	kW
07/07/2015 12:45					315,00	Z		0,00	kW
01/07/2015 13:30					312,84	Z		0,00	kW
01/07/2015 12:45					312,48	Z		0,00	kW
23/07/2015 08:30					306,00	Z		0,00	kW
14/07/2015 21:15					302,76	Z		0,00	kW
01/07/2015 14:15					302,04	Z		0,00	kW
02/07/2015 12:00					296,28	Z		0,00	kW
02/07/2015 13:00					293,04	Z		0,00	kW
14/07/2015 14:15					293,04	Z		0,00	kW
Przyłącze nr 1									
Energia czynna									
szczyt przedpołudniowy	96250779	01/07/2015	31/07/2015	1.367,2299	1.393,8475	Z	900	23,956	MWh
szczyt popołudniowy	96250779	01/07/2015	31/07/2015	1.058,3408	1.073,2696	Z	900	13,436	MWh
reszta doby	96250779	01/07/2015	31/07/2015	5.613,6978	5.713,7075	Z	900	90,009	MWh
Energia bierna indukcyjna									
szczyt przedpołudniowy	96250779	01/07/2015	31/07/2015	551,2227	561,6978	Z	900	9,428	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/07/2015	31/07/2015	411,8214	417,5897	Z	900	5,191	Mvarh
reszta doby	96250779	01/07/2015	31/07/2015	2.200,3667	2.239,4195	Z	900	35,148	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	96250779	01/07/2015	31/07/2015	4,8692	4,8694	Z	900	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/07/2015	31/07/2015	1,2800	1,2800	Z	900	0,000	Mvarh
reszta doby	96250779	01/07/2015	31/07/2015	17,2887	17,2896	Z	900	0,001	Mvarh
Przyłącze nr 2									
Energia czynna									
szczyt przedpołudniowy	96250780	01/07/2015	31/07/2015	395,4517	400,9306	Z	900	4,931	MWh
szczyt popołudniowy	96250780	01/07/2015	31/07/2015	235,5335	237,8872	Z	900	2,118	MWh
reszta doby	96250780	01/07/2015	31/07/2015	1.191,4066	1.206,0020	Z	900	13,136	MWh
Energia bierna indukcyjna									
szczyt przedpołudniowy	96250780	01/07/2015	31/07/2015	140,0169	142,1576	Z	900	1,927	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/07/2015	31/07/2015	88,5343	89,5159	Z	900	0,883	Mvarh
reszta doby	96250780	01/07/2015	31/07/2015	465,0449	471,5787	Z	900	5,880	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	96250780	01/07/2015	31/07/2015	7,5378	7,5476	Z	900	0,009	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/07/2015	31/07/2015	5,9730	5,9779	Z	900	0,004	Mvarh
reszta doby	96250780	01/07/2015	31/07/2015	22,4667	22,5013	Z	900	0,031	Mvarh



0034 1149 68360757 3

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Przyłącze nr 0						
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		365	kW	23	13,04	4.759,60
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		365	kW	23	2,16	788,40
Przyłącze nr 1						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		23,956	MWh	23	239,74	5.743,21
szczyt popołudniowy		13,436	MWh	23	239,74	3.221,15
reszta doby		90,009	MWh	23	239,74	21.578,76

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie
Strona 3 z 5

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Opłata handlowa						
Opłata handlowa		1,00	zł/mc	23	205,00	205,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		23,956	MWh	23	54,23	1.299,13
szczyt popołudniowy		13,436	MWh	23	65,60	881,40
reszta doby		90,009	MWh	23	21,10	1.899,19
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		127,401	MWh	23	11,52	1.467,66
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	19,00	19,00
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
szczyt popołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
reszta doby	1,00	0,001	Mvarh	23	181,55	0,18
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		23,956	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy		13,436	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby		90,009	MWh	23	181,55	0,00
Przyłącze nr 2						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		4,931	MWh	23	239,74	1.182,16
szczyt popołudniowy		2,118	MWh	23	239,74	507,77
reszta doby		13,136	MWh	23	239,74	3.149,22
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		4,931	MWh	23	54,23	267,41
szczyt popołudniowy		2,118	MWh	23	65,60	138,94
reszta doby		13,136	MWh	23	21,10	277,17
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		20,185	MWh	23	11,52	232,53
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,009	Mvarh	23	181,55	1,63
szczyt popołudniowy	1,00	0,004	Mvarh	23	181,55	0,73
reszta doby	1,00	0,031	Mvarh	23	181,55	5,63
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		4,931	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,42					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0070	2,118	MWh	23	181,55	2,69
rozliczeniowy tg fi	0,45					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0182	13,136	MWh	23	181,55	43,40

Ilość: 147,586 MWh

Ilość miesięcy: 1

Należność: **47.671,96**
Średnia cena netto: 323,01 zł/MWh

Punkt poboru: WO-06-442 OCZYSZCZ.SCIEKOW SEK.1

Adres: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Układ pomiarowy: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Nr ewidencyjny punktu poboru: 6442

Grupa taryfowa: B23

Rozliczenie za okres: 01/08/2015 - 31/08/2015

Numer PPE: PL 0037 7800 0016 3891

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Przyłącze nr 0									
Wskaźnik mocy maksymalnej								365	kW
moc umowna									
Wskazania 10PMax								0	kW
Suma 10 przekroczeń									
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
11/08/2015 12:15					332,64	Z		0,00	kW
11/08/2015 12:00					332,28	Z		0,00	kW
14/08/2015 12:15					320,76	Z		0,00	kW
11/08/2015 16:15					319,32	Z		0,00	kW
11/08/2015 16:00					317,88	Z		0,00	kW
12/08/2015 15:30					316,80	Z		0,00	kW
14/08/2015 12:00					316,80	Z		0,00	kW
12/08/2015 15:00					316,08	Z		0,00	kW
11/08/2015 15:00					314,28	Z		0,00	kW
11/08/2015 13:15					314,28	Z		0,00	kW

Przyłącze nr 1**Energia czynna**

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/08/2015	31/08/2015	1.393,8475	1.417,6078	Z	900	21,384	MWh
szczyt popołudniowy	96250779	01/08/2015	31/08/2015	1.073,2696	1.086,8991	Z	900	12,267	MWh
reszta doby	96250779	01/08/2015	31/08/2015	5.713,7075	5.814,8963	Z	900	91,070	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/08/2015	31/08/2015	561,6978	571,0547	Z	900	8,421	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/08/2015	31/08/2015	417,5897	422,8048	Z	900	4,694	Mvarh
reszta doby	96250779	01/08/2015	31/08/2015	2.239,4195	2.278,6653	Z	900	35,321	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250779	01/08/2015	31/08/2015	4,8694	4,8695	Z	900	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/08/2015	31/08/2015	1,2800	1,2801	Z	900	0,000	Mvarh
reszta doby	96250779	01/08/2015	31/08/2015	17,2896	17,2900	Z	900	0,000	Mvarh

Przyłącze nr 2**Energia czynna**

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/08/2015	31/08/2015	400,9306	405,9218	Z	900	4,492	MWh
szczyt popołudniowy	96250780	01/08/2015	31/08/2015	237,8872	239,8431	Z	900	1,760	MWh
reszta doby	96250780	01/08/2015	31/08/2015	1.206,0020	1.220,5971	Z	900	13,136	MWh

Energia bierna indukcyjna

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/08/2015	31/08/2015	142,1576	144,1262	Z	900	1,772	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/08/2015	31/08/2015	89,5159	90,3638	Z	900	0,763	Mvarh
reszta doby	96250780	01/08/2015	31/08/2015	471,5787	478,3044	Z	900	6,053	Mvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczyt przedpołudniowy	96250780	01/08/2015	31/08/2015	7,5476	7,5562	Z	900	0,008	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/08/2015	31/08/2015	5,9779	5,9822	Z	900	0,004	Mvarh
reszta doby	96250780	01/08/2015	31/08/2015	22,5013	22,5262	Z	900	0,022	Mvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Przyłącze nr 0						
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		365	kW	23	13,04	4.759,60
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		365	kW	23	2,16	788,40
Przyłącze nr 1						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		21,384	MWh	23	239,74	5.126,60
szczyt popołudniowy		12,267	MWh	23	239,74	2.940,89
reszta doby		91,070	MWh	23	239,74	21.833,12

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Strona 3 z 5



0034 1244 71124411 3

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Opłata handlowa						
Opłata handlowa		1,00	zł/mc	23	205,00	205,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		21,384	MWh	23	54,23	1.159,65
szczyt popołudniowy		12,267	MWh	23	65,60	804,72
reszta doby		91,070	MWh	23	21,10	1.921,58
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		124,721	MWh	23	11,52	1.436,79
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	19,00	19,00
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
szczyt popołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
reszta doby	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		21,384	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,38					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy		12,267	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby		91,070	MWh	23	181,55	0,00
Przyłącze nr 2						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		4,492	MWh	23	239,74	1.076,91
szczyt popołudniowy		1,760	MWh	23	239,74	421,94
reszta doby		13,136	MWh	23	239,74	3.149,22
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		4,492	MWh	23	54,23	243,60
szczyt popołudniowy		1,760	MWh	23	65,60	115,46
reszta doby		13,136	MWh	23	21,10	277,17
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		19,388	MWh	23	11,52	223,35
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,008	Mvarh	23	181,55	1,45
szczyt popołudniowy	1,00	0,004	Mvarh	23	181,55	0,73
reszta doby	1,00	0,022	Mvarh	23	181,55	3,99
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		4,492	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,43					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0107	1,760	MWh	23	181,55	3,42
rozliczeniowy tg fi	0,46					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0220	13,136	MWh	23	181,55	52,47

Ilość: 144,109 MWh

Ilość miesięcy: 1

Należność: 46.565,06
Średnia cena netto: 323,12 zł/MWh

Punkt poboru: WO-06-442 OCZYSZCZ.SCIEKOW SEK.1

Adres: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Układ pomiarowy: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Nr ewidencyjny punktu poboru: 6442
Numer PPE: PL 0037 7800 0016 3891

Grupa taryfowa: B23

Rozliczenie za okres: 01/09/2015 - 30/09/2015

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1.529,555 MWh

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary	
Przyłącze nr 0										
Wskaźnik mocy maksymalnej								365	kW	
moc umowna										
Wskazania 10PMax								0	kW	
Suma 10 przekroczeń										
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym										
18/09/2015 10:45					308,52	Z		0,00	kW	
18/09/2015 11:15					299,52	Z		0,00	kW	
29/09/2015 11:45					298,80	Z		0,00	kW	
29/09/2015 12:30					295,56	Z		0,00	kW	
08/09/2015 12:15					294,84	Z		0,00	kW	
08/09/2015 12:00					292,68	Z		0,00	kW	
25/09/2015 13:15					285,84	Z		0,00	kW	
21/09/2015 15:45					285,12	Z		0,00	kW	
25/09/2015 14:15					284,04	Z		0,00	kW	
18/09/2015 10:00					283,32	Z		0,00	kW	
Przyłącze nr 1										
Energia czynna										
szczyt przedpołudniowy		96250779	01/09/2015	30/09/2015	1.417,6078	1.440,2908	Z	900	20,415	MWh
szczyt popołudniowy		96250779	01/09/2015	30/09/2015	1.086,8991	1.099,8352	Z	900	11,642	MWh
21/ reszta doby		96250779	01/09/2015	30/09/2015	5.814,8963	5.899,4714	Z	900	76,118	MWh
Energia bierna indukcyjna										
szczyt przedpołudniowy		96250779	01/09/2015	30/09/2015	571,0547	580,1530	Z	900	8,188	Mvarh
szczyt popołudniowy		96250779	01/09/2015	30/09/2015	422,8048	427,8753	Z	900	4,563	Mvarh
reszta doby		96250779	01/09/2015	30/09/2015	2.278,6653	2.312,1316	Z	900	30,120	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa										
szczyt przedpołudniowy		96250779	01/09/2015	30/09/2015	4,8695	4,8697	Z	900	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy		96250779	01/09/2015	30/09/2015	1,2801	1,2801	Z	900	0,000	Mvarh
reszta doby		96250779	01/09/2015	30/09/2015	17,2900	17,2918	Z	900	0,002	Mvarh
Przyłącze nr 2										
Energia czynna										
szczyt przedpołudniowy		96250780	01/09/2015	30/09/2015	405,9218	411,2128	Z	900	4,762	MWh
szczyt popołudniowy		96250780	01/09/2015	30/09/2015	239,8431	241,6979	Z	900	1,669	MWh
reszta doby		96250780	01/09/2015	30/09/2015	1.220,5971	1.233,2818	Z	900	11,416	MWh
Energia bierna indukcyjna										
szczyt przedpołudniowy		96250780	01/09/2015	30/09/2015	144,1262	146,2675	Z	900	1,927	Mvarh
szczyt popołudniowy		96250780	01/09/2015	30/09/2015	90,3638	91,2232	Z	900	0,773	Mvarh
reszta doby		96250780	01/09/2015	30/09/2015	478,3044	484,4624	Z	900	5,542	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa										
szczyt przedpołudniowy		96250780	01/09/2015	30/09/2015	7,5562	7,5641	Z	900	0,007	Mvarh
szczyt popołudniowy		96250780	01/09/2015	30/09/2015	5,9822	5,9873	Z	900	0,005	Mvarh
reszta doby		96250780	01/09/2015	30/09/2015	22,5262	22,5599	Z	900	0,030	Mvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
-------------------------	--------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------	--------------------

Przyłącze nr 0**Składnik stały stawki sieciowej**

Składnik stały stawki sieciowej

365 kW 23 13,04 4.759,60

Stawka opłaty przejściowej

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Strona 3 z 5

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Stawka opłaty przejsiowej		365	kW	23	2,16	788,40
Przyłącze nr 1						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		20,415	MWh	23	239,74	4.894,29
szczyt popołudniowy		11,642	MWh	23	239,74	2.791,05
reszta doby		76,118	MWh	23	239,74	18.248,53
Opłata handlowa						
Opłata handlowa		1,00	zł/mc	23	205,00	205,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		20,415	MWh	23	54,23	1.107,11
szczyt popołudniowy		11,642	MWh	23	65,60	763,72
reszta doby		76,118	MWh	23	21,10	1.606,09
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		108,175	MWh	23	11,52	1.246,18
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	19,00	19,00
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
szczyt popołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
reszta doby	1,00	0,002	Mvarh	23	181,55	0,36
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		20,415	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy		11,642	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby		76,118	MWh	23	181,55	0,00
Przyłącze nr 2						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		4,762	MWh	23	239,74	1.141,64
szczyt popołudniowy		1,669	MWh	23	239,74	400,13
reszta doby		11,416	MWh	23	239,74	2.736,87
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		4,762	MWh	23	54,23	258,24
szczyt popołudniowy		1,669	MWh	23	65,60	109,49
reszta doby		11,416	MWh	23	21,10	240,88
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		17,847	MWh	23	11,52	205,60
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,007	Mvarh	23	181,55	1,27
szczyt popołudniowy	1,00	0,005	Mvarh	23	181,55	0,91
reszta doby	1,00	0,030	Mvarh	23	181,55	5,45
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		4,762	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,46					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0220	1,669	MWh	23	181,55	6,67
rozliczeniowy tg fi	0,49					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0339	11,416	MWh	23	181,55	70,26

Ilość: 126,022 MWh

Ilość miesięcy: 1

Należność: **41.606,74**
Średnia cena netto: 330,15 zł/MWh

Punkt poboru: WO-06-442 OCZYSZCZ.SCIEKOW SEK.1

Adres: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Układ pomiarowy: ul. Płocka 106/ 06-500 Mława

Nr ewidencyjny punktu poboru: 6442
Numer PPE: PL 0037 7800 0016 3891

Grupa taryfowa: B23

Rozliczenie za okres: 01/10/2015 - 31/10/2015

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1.535,240 MWh

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Przyłącze nr 0									
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								365	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
23/10/2015 12:00					296,64	Z		0,00	kW
30/10/2015 12:00					294,84	Z		0,00	kW
20/10/2015 11:00					290,16	Z		0,00	kW
20/10/2015 11:15					289,44	Z		0,00	kW
30/10/2015 15:45					288,00	Z		0,00	kW
30/10/2015 16:30					286,56	Z		0,00	kW
31/10/2015 10:45					284,76	Z		0,00	kW
17/10/2015 16:30					284,40	Z		0,00	kW
30/10/2015 21:45					283,32	Z		0,00	kW
08/10/2015 11:15					283,32	Z		0,00	kW
Przyłącze nr 1									
Energia czynna									
szczyt przedpołudniowy	96250779	01/10/2015	31/10/2015	1.440,2908	1.464,2587	Z	900	21,571	MWh
szczyt popołudniowy	96250779	01/10/2015	31/10/2015	1.099,8352	1.121,1453	Z	900	19,179	MWh
reszta doby	96250779	01/10/2015	31/10/2015	5.899,4714	5.983,5562	Z	900	75,676	MWh
Energia bierna indukcyjna									
szczyt przedpołudniowy	96250779	01/10/2015	31/10/2015	580,1530	589,6355	Z	900	8,534	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/10/2015	31/10/2015	427,8753	436,1824	Z	900	7,476	Mvarh
reszta doby	96250779	01/10/2015	31/10/2015	2.312,1316	2.345,4334	Z	900	29,972	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	96250779	01/10/2015	31/10/2015	4,8697	4,8700	Z	900	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250779	01/10/2015	31/10/2015	1,2801	1,2802	Z	900	0,000	Mvarh
reszta doby	96250779	01/10/2015	31/10/2015	17,2918	17,2929	Z	900	0,001	Mvarh
Przyłącze nr 2									
Energia czynna									
szczyt przedpołudniowy	96250780	01/10/2015	31/10/2015	411,2128	416,5550	Z	900	4,808	MWh
szczyt popołudniowy	96250780	01/10/2015	31/10/2015	241,6979	245,1544	Z	900	3,111	MWh
reszta doby	96250780	01/10/2015	31/10/2015	1.233,2818	1.246,5130	Z	900	11,908	MWh
Energia bierna indukcyjna									
szczyt przedpołudniowy	96250780	01/10/2015	31/10/2015	146,2675	148,6819	Z	900	2,173	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/10/2015	31/10/2015	91,2232	92,7569	Z	900	1,380	Mvarh
reszta doby	96250780	01/10/2015	31/10/2015	484,4624	490,6752	Z	900	5,592	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	96250780	01/10/2015	31/10/2015	7,5641	7,5710	Z	900	0,006	Mvarh
szczyt popołudniowy	96250780	01/10/2015	31/10/2015	5,9873	5,9967	Z	900	0,008	Mvarh
reszta doby	96250780	01/10/2015	31/10/2015	22,5599	22,5885	Z	900	0,026	Mvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Przyłącze nr 0						
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej			365	kW	23	4.759,60
Stawka opłaty przejściowej						

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Strona 3 z 5



0002 1155 76015539 3

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Stawka opłaty przejściowej		365	kW	23	2,16	788,40
Przyłącze nr 1						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		21,571	MWh	23	239,74	5.171,43
szczyt popołudniowy		19,179	MWh	23	239,74	4.597,97
reszta doby		75,676	MWh	23	239,74	18.142,56
Opłata handlowa						
Opłata handlowa		1,00	zł/mc	23	205,00	205,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		21,571	MWh	23	54,77	1.181,44
szczyt popołudniowy		19,179	MWh	23	65,67	1.259,48
reszta doby		75,676	MWh	23	25,18	1.905,52
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		116,426	MWh	23	11,52	1.341,23
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	19,00	19,00
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
szczyt popołudniowy	1,00	0,000	Mvarh	23	181,55	0,00
reszta doby	1,00	0,001	Mvarh	23	181,55	0,18
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy		21,571	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,39					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy		19,179	MWh	23	181,55	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby		75,676	MWh	23	181,55	0,00
Przyłącze nr 2						
Energia czynna						
szczyt przedpołudniowy		4,808	MWh	23	239,74	1.152,67
szczyt popołudniowy		3,111	MWh	23	239,74	745,83
reszta doby		11,908	MWh	23	239,74	2.854,82
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczyt przedpołudniowy		4,808	MWh	23	54,77	263,33
szczyt popołudniowy		3,111	MWh	23	65,67	204,30
reszta doby		11,908	MWh	23	25,18	299,84
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		19,827	MWh	23	11,52	228,41
Energia bierna pojemnościowa						
szczyt przedpołudniowy	1,00	0,006	Mvarh	23	181,55	1,09
szczyt popołudniowy	1,00	0,008	Mvarh	23	181,55	1,45
reszta doby	1,00	0,026	Mvarh	23	181,55	4,72
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,45					
umowny tg fi	0,40					
szczyt przedpołudniowy	0,0182	4,808	MWh	23	181,55	15,89
rozliczeniowy tg fi	0,44					
umowny tg fi	0,40					
szczyt popołudniowy	0,0144	3,111	MWh	23	181,55	8,13
rozliczeniowy tg fi	0,47					
umowny tg fi	0,40					
reszta doby	0,0259	11,908	MWh	23	181,55	55,99

Ilość: 136,253 MWh

Ilość miesięcy: 1

Należność: **45.208,28**
Średnia cena netto: 331,80 zł/MWh