
Rozdzielnia sali kinowej RNS
Bilans mocy dla RNS
Pi gniazd= 20 kW x 0,3 = 6kW=Po
Pi oswietlenia = 7,58kW x 0,6=4,55kW = Po
Razem Po= 10,55kW
Io=15,2A
rozdzielnia 1 x XL-3 160 120 mod
II -etap
schemat sterowania na załzconej karcie katalogowej
DPX - I 125
N
PE
RBK 35A