



Mława, 14.08.2017r.

KT – 599/2017/EM

Urząd Miasta
Mława
06-500 Mława ul. Stary Rynek 19.
Wydział Rozwoju i Inwestycji

W odpowiedzi na prośbę o wydanie warunków dla istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Księcia Maciusia w Mławie przed ułożeniem nawierzchni.

Na istniejącej sieci wodociągowej DN 100 żeliwo należy zamontować następujące urządzenia:

- dwie zasuwy odcinające na wejściu i wyjściu sieci wodociągowej w miejscach między pasem drogowym ul. Armii Krajowej a rozpoczynającym się pasem drogowym ul. Księcia Maciusia,
- hydrant ppoż. typu nadziemnego za pomocą trójnika kołnierzewego zintegrowanego z jednym odcięciem. Hydrant umiejscowić w rejonie zmiany kierunku trasy wodociągowej tj. na wysokości posesji nr 1 dz. nr 3293.
- wykonać przyłącza wodociągowe w pasie drogowym do działek nr: 3287, 3299/1, przebudować przyłącze wodociągowe do działki nr 3304, zastosować rury PE HD SDR 11 pozostałe materiały z typoszeregu PN10.

Od istniejących studni na sieci kanalizacji sanitarnej wykonać przyłącza w pasie drogowym do działek nr: 3299/1, 3304 z zastosowaniem materiałów o klasie sztywności obwodowej SN8.

PREZES
mgr inż. Marek Dusiąski