

SPIS TREŚCI

1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :	2
2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa.	2
2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:	2
2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący :	2
2.3. Rurociągi i uzbrojenie:	2
2.5. Próba szczelności :	3
3.0. Warunki BHP	3
4.0. Uwagi końcowe :	4
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I	5
OCHRONY ZDROWIA	5
OŚWIADCZENIE	8

- ZAŁĄCZNIKI

1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów ,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie
2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd Miasta Mława
3. Opinia ZUD

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Plan sytuacyjny, skala 1:500 | rys. 1 |
| 2. Profil sieci , skala 1:100/500 | rys. 2 |
| 3. Schemat sieci, skala ----- | rys. 3 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu „ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL.BEDNARSKIEJ W MŁAWIE
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL.BANKU MIAST DO WYSOKOŚCI DZ.NR
538/26”

na terenach oznaczonych, 534,549/2 w Mławie

1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :

- Podkład sytuacyjno-wysokościowy 1:500
- Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów ,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie
- Wizja lokalna i pomiary
- Plan zagospodarowania działki
- Dokumentacja techniczna budynku
- Zlecenie inwestora

2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa.

2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:

W ulicy Banku Miast wyciąć w nawierzchni asfaltowej pas szerokości 1,2m na trasie projektowanej sieci wodociągowej. Na całej trasie projektowanej sieci wodociągowej przewiduje się wykopy wykonywane mechanicznie z wydobyciem urobku na odkład. Dno wykopu wyrównać ręcznie (tzw. pokop po koparce). Wszystkie rurociągi układać na warstwie ok. 15 cm ubitej pospółki.

Po wykonaniu robót instalacyjnych , rurociąg zasypywać do warstwy 30 cm ręcznie. ubijając ręcznie kolejne warstwy co 15 cm. Dalszą zasypkę można prowadzić mechanicznie. Grunt plastyczny wymienić na piaszczysty. Teren po wykonaniu sieci wodociągowej oraz przyłączy doprowadzić do stanu pierwotnego

W czasie wykonywania robót ziemnych wykop powinien być zabezpieczony i odpowiednio oznakowany.

2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący :

W ul.Banku Miast w pkt. 1 należy wykonać połączenie z istniejącym rurociągiem ϕ 100 mm żeliwo. za pomocą kołnierzy specjalnych System 2000 nr kat. 0400 dn 100, oraz trójnika Combi-T typ E2 nr kat 4340E2 dn 100.

2.3. Rurociągi i uzbrojenie:

Długości projektowanych przewodów wodociągowych:

- PEHD 110 KWH Pipe LTD (PE 100 , SDR 17 , PN 10) – 162,1 mb

Sieć wodociagową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PEHD 110 KWH Pipe LTD (PE 100 , SDR 17 , PN 10) , łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub na mufy elektrooporowe..

W pkt.3 zamontować trójnik kołnierzowy Combi-T, DN100/80 z jednym odcięciem, Hawle nr kat. 4340E2 . Zasuwę uzbroić w obudowy teleskopowe Nr kat. 9500 i skrzynki uliczne do zasuw Nr kat.1750 Hawle. Rurociąg przyłącza połączyć z zasuwą za pomocą kołnierza z króćcem PE do zgrzewania dn80 na nr kat 0310. Hydrant podziemny Dn80 oznaczony jako Hp1 zamontować na łuku kołnierzowym ze stopką Nr kat 5049 dn 80 Hawle.

W miejscach zmiany kierunku i za kolanami stopowymi hydrantów, wylać z betonu B-15 bloczek oporowy o wymiarach 0,2/0,2/0,2m.

Spadki , zagłębienie i trasę przyłącza przedstawiono na PLANIE SYTUACYJNYM i PROFILU przyłącza.

UWAGA : DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW INNYCH PRODUCENTÓW O PORÓWNYWANYCH PARAMETRACH W UZGODNIENIU Z ZAKŁADEM WOD-KAN SP. Z O.O. W MŁAWIE

W pkt 2 zamontować nawiertkę do przyłącza domowego ze skrzynką uliczną w celu umożliwienia wykonania przyłącza do posesji dz nr 538/26

2.5. Próba szczelności :

Po wykonaniu całości rurociągu wodociąg należy poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 1,0 MPa w ciągu 30 min.

Przed oddaniem sieci do użytku należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu 1% roztworem podchlorynu sodu i wykonać badanie bakteriologiczne wody.

3.0. Warunki BHP

- W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorów k.s. i k.d. należy przestrzegać następujących wymogów:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
- z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP(dz.U nr 129,poz844)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (dz.U. nr 96 ,poz 437)
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu z 26.03.1972 (dz. U. Nr 13/72, poz.93)
- Wszystkie roboty budowlano – montażowe realizować zgodnie z :
- obowiązującymi normami

- warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
- instrukcjami montażu i wykonania opracowanymi przez producenta materiałów i stosowanych urządzeń
- warunkami technicznymi i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

4.0. Uwagi końcowe :

Całość robót instalacyjnych wykonać w oparciu o powyższe opracowanie oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo-budowlanych cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

Całość terenu po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

do projektu „ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL.BEDNARSKIEJ W MŁAWIE
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL.BANKU MIAST DO WYSOKOŚCI DZ.NR
538/26”

na terenach oznaczonych, 534,549/2 w Mławie

Inwestor :

Urząd Miasta Mława
06-500 Mława ; ul.Stary Rynek 19

Projektant :

MGR INŻ. PIOTR KOZŁOWSKI, Mława ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/IS/1352/01

CZĘŚĆ OPISOWA :

1. Zakres robót:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie wewnętrznych sieci wod-kan w ramach zadania „ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL.BEDNARSKIEJ W MŁAWIE
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL.BANKU MIAST DO WYSOKOŚCI DZ.NR 538/26”

na terenach oznaczonych, 534,549/2 w Mławie

2. Kolejność realizacji :

- wykonanie nacięć piłą mechaniczną nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy betonowej
- wykonanie podsypki pod rurociąg
- wykonanie prac instalacyjnych: montaż rurociągów, uzbrojenia sieci wodociągowej
- wykonanie obsypki, nadsypki i właściwego zasypiania wykopu
- odtworzenie nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W bezpośredniej bliskości planowanej sieci , na zasadzie krzyżowania się znajduje się uzbrojenie podziemne w postaci wodociągu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie:

Całość uzbrojenia tj. wodociąg, sieć telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywcę należy traktować jako funkcjonujące.

5. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywanych prac:

- Dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń
- Wykonywanie wykopów
- Rozładunek urządzeń
- Montaż urządzeń

- Prace instalacyjne
- Zasyпка

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Kierownik robót zobowiązany jest do:

- Dopuszczania do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
- Przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników
- Omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robót

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia:

- Własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach
- Ochrony osobistej pracowników
- Przenośnego sprzętu gaśniczego
- Apteczki pierwszej pomocy
- Zapewnienia łączności telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą Pożarną
- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed osobami nieuprawnionymi
- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopów
- Stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
- Odpowiedniego oświetlenia
- Przewiduje się opracowanie plany BIOZ (prace mogą trwać ponad 30 dni , a liczba pracowników może przekroczyć 20 osób)

OPRACOWAŁ

Mława sierpień 2013

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), oświadczam że projekt budowlany :
wewnętrznych sieci wod-kan w ramach zadania - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W
UL.BEDNARSKIEJ W MŁAWIE
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL.BANKU MIAST DO WYSOKOŚCI DZ.NR
538/26"

na terenach oznaczonych, 534,549/2 w Mławie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: