AW1
AW2
A
G
C
D
E
EW1
EW2

OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA LED 1W OPTYKA O 2C AT IP43
OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA LED 3W OPTYKA O 2C AT IP20
OPRAWA NATYNKOWA 60W T5 PRYZM IP65
OPRAWA PODTYNKOWA 29W LED OPAL IP44 840
OPRAWA PODTYNKOWA 37W LED MIKRO PRYZMA 840
OPRAWA NATYNKOWA 37W LED PLX 840
OPRAWA NATYNKOWA 20W LED PLX 840
OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA 40W TC-L SHM IP65 2J AT TERMOSTAT
Oprawa Awaryjna NAŚCIENNA 1,2W LED Z PIKTOGRAMEM
Oprawa Cubic LED 4W

Gniazdo pojedyńcze IP 20
Gniazdo podwójne IP 20
Gniazdo pojedyńcze IP 44
Gniazdo dedykowane - lodówka
Gniazda komputerowe podwójne
Gniazdko telefoniczne RJ-12
Gniazdko internetowe podwójne RJ-45
Wypust zasilający
Kamera monitoringu
RK.1/1 Rozdzielnia kotłowni/ nr obwodu/urządz.
RG.1/1 Rozdzielnia główna/ nr obwodu/urządz.
Wyłącznik pojedyńczy IP 44
Wyłącznik pojedyńczy
Wyłącznik podwójny
Wyłącznik schodowy

Kabel NHXH FE 180 E-90 3x1,5 na uchwytach systemu E-90 typu KSA-6
Wyłącznik prądu kotłowni
Rozdzielnia kotłowni RK
Rozdzielnia główna RG
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Zasilanie kamery
Pompa cyrkulacyjna typu UP20-30N (230V; 75 W)
Pompa zanurzeniowa z pływakiem KP 150 (230V; 300 W)
Pompa obiegowa typu UPS25-60 (230V; 70 W)
Pompa ładująca typu UPS 25-60 (230V; 70 W)
Pompa obiegowa typu MAGNA 40-100 F (230V; 180 W)
Pompa przykotłowa typu Magna 50-60F (230V; 400 W)
Kocioł kondensacyjny Vitocrossal 200
KLAPA REWIZYJNA 95X100
KANAŁ TECHNICZNY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ PODESTU
KOTŁOWNIA GRES 10,1M2
PRZEDSIONEK WYCIERACZKA 2,8m2
POCZEKALNIA WYKŁADZINA LINOLEUM 9,8 m2
GALA EGZAMINACYJNA WYKŁADZINA LINOLEUM 21,5M2
BIURO WYKŁADZINA LINOLEUM 21,1 m2
W.C. PŁYTY GRESOWE 5,1 M2
POM. GOSP. WYKŁADZ. LINOLEUM 3,5+2
POM. SOC. WYKŁADZ.LINOLEUM 3,7 m2
Manipulator alarmu
Sygnał telefoniczny
Klimatyzator zasilanie z jedn. zewnętrznej
Szafa IT
Zasilanie szafy IT
Zasilanie telestratora kamer
ZAMKNIĘCIE PŁYTAMI G/K OTWORU DRZWIOWEGO
TABL. ELI
1x16+16x17,5 x26,3
1x14+14x20 x26,2
± 0,00
- 0,28
- 0,30
5%

PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
91-510 ŁÓDŹ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64
TEL. 603 802 411 603 802 411 JG@GLOSEK.PL

TYTUŁ PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BOISKA, ORAZ PRZEBUDOWY I REMONTU CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM MOSIR W MŁAWIE

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: MIASTO MŁAWA 06-500 MŁAWA UL STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI: MOSIR UL. KOPERNIKA 38 06-500 MŁAWA

PROJEKTANCI: mgr inż. Sławomir Wochniak upr. nr 147/01/WŁ — PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: — PODPIS:

RYSUNEK: RZUT PARTERU - instalacje elektryczne

DATA: CZERWIEC 2014

NR RYS: E-01

SKALA: 1:50