



OZN. OBWODU	T-5		T5-E1	T5-E2					
OPIS	ZASILANIE Z RG		OBWÓD OŚWIETL. EWALUACYJNEGO	OBWÓD OŚWIETL. EWALUACYJNEGO					
ILOŚĆ	1p		19p	15p					
Pn/Ps [kW]	B/Z		0,06	0,045					
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	B/Z		1P C6	1P C6					
URZĄDZENIE STERUJĄCE									
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY									
PRZEWODY	ISTN.		YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5					
UWAGI									