



OZN. OBWODU	T-2		MAKS-PRO	T2-E1	T2-E2	T5-E1	T5-E2		
OPIS	ZASILANIE Z RG		OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	OBWÓD OŚWIETL. EWALUACYJNEGO	OBWÓD OŚWIETL. EWALUACYJNEGO	OBWÓD OŚWIETL. EWALUACYJNEGO	OBWÓD OŚWIETL. EWALUACYJNEGO		
ILOŚĆ	1p		1p	20p	20p				
Pn/Ps [kW]	B/Z		0,04	0,06	0,06				
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	B/Z		B6A 1P	1P C6	1P C6				
URZĄDZENIE STERUJĄCE									
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY									
PRZEWODY	ISTN.			YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5				
UWAGI			CENTR. OŚW. EWAKUACYJNEGO						