

Mława, dnia 21.09.2017r.


KT - 686/2/2017/EM

Wnioskodawca
Urząd Miasta Mława

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr: 11a, 46 przy ul. Granicznej w Mławie

W odpowiedzi na podanie z dnia 20.09.2017 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ulica Płocka 106, ustala następujące warunki techniczne w celu budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr: 11a, 46 przy ulicy Granicznej w Mławie

1. Budowę przyłączy w pasie drogowym ul. Granicznej do posesji nr: 11a, 46 należy zaprojektować od istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej DN 500 kamionka.
Połączenie przyłącza z kolektorem do posesji nr 11a wykonać od istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 140,93/137,62 za pomocą nawiernicy z zastosowaniem uszczelki. Połączenie przyłącza z kolektorem do posesji nr 46 wykonać od zaprojektowanej i wykonanej studni kanalizacyjnej na przedmiotowym kolektorze lub poprzez rozbudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dla ruchu pieszego na wysokości posesji nr 46e.
Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać z materiałów o klasie sztywności obwodowej SN8.
2. Wskazanie lokalizacyjne na budowę przyłączy w pasie drogowym należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg.
5. W razie przebiegu trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie



„WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:

- a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
 - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
 - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej z kolektorem istniejącym.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (przed zasypaniem wykopu).
9. Po wykonaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego badanie szczelności wybudowanego przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
10. Po zakończeniu prac związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie przyłączy kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do 20.09.2019r.

ZASTĘPCA PREZESA
mgr Lucjan Wądołowski