



Legenda:

- Lustrziska oświetlenia słuźczony (ślup aluminiowy anodowany w kolorze grafitywnym typu SALUT-S bez CP 9m + Oprawa QUADRA LED 48, 5 000 K, 10W, trójkątowa, z optyką T2)
- Kable sterowne VADO 4x25 mm² + płycowiki Pz Zn 23x4mm²

Treść niniejszej mapy jest identyczna z mapą do celów projektowych w zakresie objętym aktualizacją i przyjęłą do zasobów w dniu 11.05.2016 pod nr P.1413.2016.701

-Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewidziano "szybkie wyłączenie". Układ sieci TN-C 3-faz, 4 przewodowy z bezpośrednio uzemlonym przewodem neutralnym. Infil kablowej z uzemieniem o wartości oporności Ri <10 Ohm.

WYKAZ PROJEKTOWY Nazwa i adres obiektu budowlanego	MIEJSCE: Miasto Miawo, Miasteczko ul. Henryk Pogożański 9	SKALA: 1:500
	PRZEDMIOT PROJEKTOWY: OŚWIETLENIE	NUMER RYSUNKU: 2
	TITUL: Plan Zagospodarowania Budowa punktów świetlnych w ul. Pogożańskiego w Miawie	
	PODWOJNY WYKAZ: Nazwa i adres obiektu budowlanego, Nazwa i adres wykonawcy, Data wykonania, Nazwa i adres inwestora	