

Numer R/17/051049	Miejscowość Mława	Data 11-10-2017
-------------------	-------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

### (USUNIĘCIA KOLIZJI) SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku


Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:  
Nazwa: Linia nn-0,4 kV  
Adres (Nr działki): Mława, ul. Anny Dobrskiej  
gm. Mława, działka numer 2481
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:  
2.1. Stacja SN/nN [SN] - Mława Osiedle Młodych I [S6-01645] – linia napowietrzna 0,4 kV
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:  
nie dotyczy
  - 3.2. Stacja transformatorowa:  
nie dotyczy
  - 3.3. Urządzenia nn:  
- przebudować istniejące stanowisko linii napowietrznej w miejsce niekolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu,  
- odbudować istniejące przyłącze kablowe wraz z rozłącznikiem słupowym oraz dwa przyłącza napowietrzne, zasilane obecnie od słupa przewidzianego do przebudowy,
  - 3.4. Demontaże:  
- wykonać demontaże niezbędne do realizacji pkt. 3.3.  
- materiały z demontażu przekazać do ENERGA-OPERATOR SA Oddział Płock Rejon Dystrybucji Mława,
4. Inne ustalenia:
  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:  
Na zakres określony w pkt 3 warunków przebudowy sieci należy opracować dokumentację projektową, która podlega uzgodnieniu w Rejon Dystrybucji Mława przed przystąpieniem do realizacji przebudowy.  
W sprawie przebudowy sieci oświetleniowej, nie ujętej w niniejszym opracowaniu, należy wystąpić do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot.
  - 4.2. Inne wymagania:  
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

\_\_\_\_\_  
Błaziński Mariusz  
OPRACOWAŁ

\_\_\_\_\_  
ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
  2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Mławie  
ul. Warszawska 127, 06-500 Mława

  
Kierownik  
Dział Przyłączeń  
Mława  
Przemysław Szydlík