

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI
I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
„WOD-KAN” Spółka z o.o.
08-500 Mława, ul. Płocka 106
NIP 569-000-32-88
Regon 130020022

Mława, 18.06.2015r.

KT – 270/2015/GZ

P.H.U. ELTRON
Joanna i Mariusz Gołębwscy
ul. Przemysłowa 6
06-500 Mława

Bud.: ul. Przemysłowa 6 w Mławie, działka nr 3837/3,
3837/5, 3837/6, 3837/8.

W odpowiedzi na podanie z dnia 08.06.2015 roku Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106 ustala następujące warunki techniczne w celu przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej budynku biurowo-usługowego położonego w Mławie przy ul. Przemysłowej 6.

1. Zaopatrzenie w wodę należy przewidzieć poprzez:

- zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej DN 100 w ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Sokalskiego do wysokości działki nr 3837/8;
- połączenie zaprojektowanej sieci wodociągowej z istniejącym wodociągiem DN 100 PE w ul. Sokalskiego, za pomocą trójnika kołnierzowego zintegrowanego z jednym odcięciem;
- zaprojektowanie przyłącza do budynku biurowo-usługowego od zaprojektowanej sieci wodociągowej;
- połączenie przyłącza z zaprojektowaną siecią wodociągową za pomocą zasuwki odcinającej włączonej do trójnika kołnierzowego zespolonego z jedną zasuwką;
- na końcówce sieci wodociągowej zaprojektować urządzenie płuczące z zastosowaniem trójnika kołnierzowego zespolonego z jedną zasuwką;
- do wykonania sieci i przyłącza zastosować rurę PE HD SDR11, pozostałe materiały z typoszeregu PN 10, do połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej lub ocynkowane ogniowo.

UWAGA: niniejsze warunki przyłączenia do sieci wodociągowej nie zabezpieczają zapotrzebowania wody na cele ppoż.

2. Projekt budowlany sieci i przyłącza wodociągowego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Wydzielić lub wskazać w budynku pomieszczenie do zamontowania wodomierza. Wodomierz zamontować poprzez umieszczenie w konsoli. Pomieszczenie to musi odpowiadać normom i być w każdej chwili dostępne dla stosownych służb Zakładu „WOD – KAN” w Mławie.
4. W przypadku posiadania zasilenia budynku w wodę ze studni głębinowej lub innego źródła, należy bezwzględnie dokonać rozdziału tej instalacji od zasilanej z wodociągu miejskiego. Zawory odcinające, zwrotne lub antyskażeniowe nie spełniają powyższego wymagania.



5. W razie przebiegu trasy sieci lub przyłącza przez działki sąsiednie należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o.o. w Mławie, Zarządcami Dróg oraz Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.
7. Sieć wodociągową z przyłączem może wykonać Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie ul. Płocka 106 lub inna osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
8. Przed rozpoczęciem wykonania sieci i przyłącza przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
 - a) uzyskać akceptację Zakładu na wykonawstwo sieci i przyłącza przez wskazaną osobę prawną lub fizyczną,
 - b) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania sieci i przyłącza wodociągowego,
 - c) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanej sieci i przyłącza wodociągowego,
 - d) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wodociągu głównego z zaprojektowanym i wybudowanym wodociągiem oraz przyłącza z siecią wodociągową.
9. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanej sieci i przyłącza (przed zasypaniem).
10. Dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci i przyłącza oraz badania mikrobiologiczne.
11. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem sieci i przyłącza wodociągowego i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy, włączenie sieci i przyłącza do eksploatacji oraz podpisanie umowy na dostawę wody.
12. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
13. Warunki techniczne ważne są do 17.06.2017r.

ZASTĘPCA PREZESA
Lucjan Wądołowski
mgr Lucjan Wądołowski