

OBIEKT	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6 ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty nr4 w Miawie na działce nr 3630 i 3636	NR UMOWY	20/06
ZAMAWIAJĄCY	Burmistrz Miasta Miawy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa	BRANŻA	sanit.
NAZWA RYSUNKU	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.	SKALA	1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bogdan Tyburski	DATA	04.2007
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Makowski	NR RYS.	3.
SPRAWDZIŁ			

- parametry wody: 80/60 °C

- zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania zapleczy sali sport.: Q=50,9kW


- zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania sali sport.: Q=54,2kW

RAZEM: Q=105,1kW


- ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji C.O.: pd=22,0 kPa

INSTALACJA C.O.

kanal podłogowy 35x45cm



SALA SPORTOWA



SALA SPORTOWA

