

-24-

Sala w Mławie  
GEWISS SpA

Via A.Volta 1 - 24069 Cenate Sotto BG

20/03/2007  
Tel. +39/035/946111 Fax +39/035/945222

## 1.1 Informacje o pomieszczeniu

Płaszczyzna	Wymiary [m]	Kąt [°]	Kolor	Współczynnik odbicia	Śr. nat. oświētł. [lux]	Śr. luminancja [cd/m2]
Sufit	19.36x36.36	poziomo	RGB=255,255,255	80%	259	65.97
Ściana 4	7.94x19.36	-90°	RGB=244,164,96	55%	366	64.11
Ściana 3	7.94x36.36	-180°	RGB=244,164,96	55%	393	68.87
Ściana 2	7.94x19.36	90°	RGB=244,164,96	55%	366	64.11
Ściana 1	7.94x36.36	0°	RGB=244,164,96	55%	393	68.87
Podłoga	36.36x19.36	poziomo	RGB=126,126,126	40%	722	91.88

Wymiary graniczne [m]: 36.36x19.36x7.94  
 Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 2.02 - Dy 1.08 - Dz 0.66  
 Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 14.320  
 Moc jednostkowa skorygowana [W/(m2 \* 100lux)] 1.984  
 Moc zainstalowana [kW]: 10.080

## 1.2 Informacje o płaszczyźnie roboczej

Płaszczyzna	Rodzaj obliczeń	Śred.	Min.	Max.	min / śr	min / max	śr / max
Płaszczyzna robocza (h=0.00 m)	Horyzontalne natężenie oświētł. (E)	722 lux	436 lux	958 lux	0.60	0.46	0.75
Podłoga	Horyzontalne natężenie oświētł. (E)	722 lux	436 lux	958 lux	0.60	0.46	0.75

Rodzaj obliczeń: Bezp. + Pośr. (odbicie 7)