



- UWAGI I OZNACZENIA**
- Proj. zwid pomocy i/lub słabym odczytanym Dział 01
- zobojęcie i/lub fundamentowy
- Projekowane złącze komina
1. Dla nali odpornej jako wody odprowadzającej
 2. Wymagane są elementy w postaci: 0,8m nad terenem zamykane w kierunku 20.20.
 3. W celu połączenia przewodów odprowadzających instalacji odgromowej naley w podanych miejscach wykonać przewidywane przy 4 12 o d.1m ze zbrojenia ławy fundamentowej.
 4. Wymagane elementy wystające na dachu /kominy, wentylatory, wentylatory, połączone ze zbrojeniem.
 5. Złoty porażnik naley przyłączyć do instalacji odgromowej.
 6. Wymagane elementy wystające na dachu /kominy, wentylatory, wentylatory, połączone ze zbrojeniem.
 7. Odcinki naley wykonać.

Mazowieckie Biuro Projektów < MAPRO > w Plocku		NR LUDOWY
Opis: Szkoła gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 8		20/06
ul. Zohary 50 Plock, Plock w Mawie		BRANZA
ZAMAWIAJĄCY: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8		Elektrotechnika
Nazwa projektu: Instalacja odgromowa		Skala
Instalacja odgromowa		1:100
Instalacja odgromowa		DATA
Instalacja odgromowa		04.2007
Instalacja odgromowa		NR KW
Instalacja odgromowa		6