



# URZĄD MIASTA W MŁAWIE

06-500 Mława, Stary Rynek 19  
tel. 0-23 654 33 82, fax. 0-23 654 36 52  
[sekretariat@mlawa.pl](mailto:sekretariat@mlawa.pl), [www.mlawa.pl](http://www.mlawa.pl)

WI.341-1/RB/11

Mława, dnia 14.02.2011r.

URZĄD MIASTA  
w Mławie  
WYDZIAŁ INWESTYCJI

## Do wszystkich pobierających SIWZ

**Dotyczy:** budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Burmistrz Miasta Mławy informuje, że w dniu 07.02.2011r. wpłynęły pytania następującej treści:

Zgodnie z pkt. XII.4 SIWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie n/w niejasności w materiałach przetargowych będących załącznikiem do SIWZ.

1. Zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego na terenie przewidzianym pod budowę Sali znajduje się budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki i szamba przewidziane do likwidacji. Czy roboty te wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak to proszę uzupełnić materiały przetargowe o brakujący przedmiar na te roboty.
2. W materiałach przetargowych na stronie Zamawiającego załączono przedmiar na wyposażenie Sali sportowej w sprzęt sportowy ruchomy oraz wyposażenie pomieszczeń zaplecza i pomieszczeń lekcyjnych. Brak jakichkolwiek danych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej na temat tego wyposażenia. Czy wyposażenie to wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak to proszę określić niezbędne wymagania np. dane materiałowe oraz wymiary dotyczące wyposażenia ruchomego, szczególnie mebli.
3. Proszę określić niezbędne parametry dla profesjonalnej maszyny do mycia sali.
4. W związku ze zmianą projektową dotyczącą pokrycia dachu Sali sportowej opisaną w pkt.IV.1.2. SIWZ proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego specyfikacji technicznej dotyczącej pokrycia dachu sali papą termozgrzewalną na warstwie styropianu gr.20cm z określeniem niezbędnych parametrów dla papy i dla styropianu. Proszę załączyć szczegół pokrycia dachu z określeniem sposobu mocowania styropianu i papy.
5. W poz.123 przedmiaru występują drzwi aluminiowe. Brak w załączonej dokumentacji wykazu tych drzwi. Proszę załączyć na stronie Zamawiającego brakujący rysunek „wykaz drzwi aluminiowych” wraz z opisem przeszklenia i wyposażenia dla tych drzwi.
6. Jaką szybę należy zastosować dla okien Sali gimnastycznej o symbolu OP2u i OP7o, czy zespoloną zwykłą czy bezpieczną jednostronnie jak w pozostałych oknach sali?
7. W poz.231 przedmiaru przyjęto drzwi D11w EI60 o wymiarach 0,9\*2,0m, gdzie zlokalizowane są te drzwi. Brak takiego oznaczenia na rzutach. Czy drzwi te wchodzi w zakres wyceny.
8. W załączonej STWiOR w pkt.5.2 opisany jest sufit w Sali do muzyki z płyt dźwiękochłonnych np.ECOPH0N Gamma gr 4cm. Czy w projektowanym obiekcie przewidziana jest sala do muzyki? Jeżeli tak, to proszę wskazać która to sala. Czy wykonanie sufitu dźwiękochłonnego w Sali do muzyki wchodzi w zakres wyceny? Brak takiej pozycji w przedmiarze.
9. W projekcie konstrukcji załączony jest kawałek rys. nr 81( kanał instalacyjny ). Proszę o załączenie całego rysunku.
10. Zgodnie z opisem technicznym ( str.10 ) należy zamontować drabinę zewnętrzną, brak takiej pozycji w przedmiarze. Czy dopisać brakującą pozycję w przedmiarze.

### ODPOWIEDZI:

Ad.1

Rozbiórka budynku gospodarczego została wykonana w I etapie inwestycji w roku 2010 rozpoczynając inwestycje budowy sali gimnastycznej. Zamawiający załącza przedmiar do wyceny dotyczący rozbiórki i zasypania szamba oraz montażu drabiny.



Ad. 2

Przedmiar dotyczący wyposażenia wchodzi w zakres wyceny.

Uszczegółowienie wyposażenia:

- skrzynia gimnastyczna 5 elementowa (drewno sosnowe) pokryta skórą
- koziół gimnastyczny o metalowych nogach o regulowanej wysokości ( od 90 do 130cm – zakres minimalny) pokryty skórą
- odskocznia gimnastyczna – wysokość czoła odskoczni 18cm, wyposażona w sprężyny stalowe
- równoważnia o długości 5m pokryta wykładziną antypoślizgową
- ławka gimnastyczna długości 2m, drewniana z deski sosnowej, stelaż z rurki okrągłej, siedzisko o szerokości minimum 22cm, wysokość ławki około 30cm
- materace do ćwiczeń (200x120x20cm) z PVC, antypoślizg, narożniki PVC, uchwyty
- elementy wyposażenia (kosze, dozowniki mydła, suszarki do rąk itp) niekorodujące, antywandalowe.
- meble z płyty wiórowej, krawędzie oklejone, styl klasyczny szkolny, typowe dla budynków użyteczności publicznej, kolor drewna sosnowego.

Ad. 3

Maszyna do mycia sali ma posiadać atesty i deklaracje oraz spełniać normy dotyczące czyszczenia nawierzchni z tworzyw sztucznych (heterogenicznej – wielowarstwowej) w sali gimnastycznej. Automat myjący pchany, akumulatorowy, ze zbiornikiem na brudną wodę, zbiornikiem na detergent. O wydajności minimum 2000 m<sup>2</sup>/h. Trakcja automatyczna, szerokość szorowania minimum 50cm, szerokość odsysania minimum 80cm.

Ad. 4

Warstwa stropodachu po zastosowaniu materiałów zamiennych to: blacha trapezowa perforowana akustyczna, włókna polipropylenowe i wełna mineralna w fałdach blachy, folia paroizolacyjna wzmocniona dwustronnie samoprzylepna, płyta styropianowa grubości 20 cm do dachów (przykładowo płyta styropianowa jednostronnie laminowana typu PSK), pokrycie zgrzewane dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej z wkładką poliestrową – papa podkładowa i wierzchniego krycia. Pokrycie papowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy. Mocowanie styropianu mechaniczne za pomocą łączników należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego wykonawcy (po zamocowaniu należy przyciąć ostre końce śrub od strony pomieszczenia).

Ad. 5

Wykaz drzwi aluminiowych został uzupełniony - udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 6

Dla okien sali gimnastycznej o symbolu OP2u i OP7o należy zastosować stolarkę z szybą zespoloną komorową jednostronnie bezpieczną o wsp. U=1,1.

Ad. 7

W projekcie nie występują drzwi o symbolu D11w EI60 o wymiarach 0,9\*2,0m. Usuwa się pozycję 231, której **nie należy wyceniać**. Natomiast **należy wycenić** pozycję 165, w której uwzględniono drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o symbolu DP150ws. Na rzucie drzwi te znajdują się na połączeniu łącznika projektowanej sali do istniejącej szkoły, pomyłkowo zastosowano oznaczenie D11wlo EI60.

Ad. 8

Salę do muzyki przewidziano w projekcie w pomieszczeniu nr 25 na piętrze. Pozycja w przedmiarze budowlanym nr 159. Należy wycenić montaż sufitu podwieszanego dźwiękochłonnego.

Ad. 9

Zamawiający załącza kompletny rys nr 81 (kanał instalacyjny).

Ad. 10

Zamawiający załącza przedmiar do wyceny dotyczący rozbiórki i zasypania szamba oraz **montażu drabiny**.

Z up. **PODMISTRZA**  
mgr inż. **Krzysztof Jurek**  
NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCIJ