



# URZĄD MIASTA W MŁAWIE

06-500 Mława, Stary Rynek 19  
tel. 0-23 654 33 82, fax. 0-23 654 36 52  
[sekretariat@mlawa.pl](mailto:sekretariat@mlawa.pl), [www.mlawa.pl](http://www.mlawa.pl)

WI.341-1/RB/11

Mława, dnia 14.02.2011r.

URZĄD MIASTA  
w Mławie  
WYDZIAŁ INWESTYCJI

## Do wszystkich pobierających SIWZ

**Dotyczy:** budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Burmistrz Miasta Mławy informuje, że w dniu 11.02.2011r. wpłynęły od jednego Wykonawcy pytania następującej treści:

w SIWZ Nawierzchnia musi spełniać takie same lub nie gorsze parametry jak Taraflex Sport M Plus 7 mm, wykładzina heterogeniczna (warstwowa):

- Grubość min. 7 mm.
- Żywotność wierzchniej warstwy nie mniejsza niż 10 lat potwierdzona oświadczeniem producenta.
- Certyfikaty sportowe: FIVB Światowa Federacja piłki siatkowej, IHF, EHF Międzynarodowa oraz Europejska federacja piłki ręcznej, FIBA Światowa Federacja piłki koszykowej.
- Aprobata ITB.
- Pełna zgodność nawierzchni ze wszystkimi parametrami normy obowiązującej w Polsce EN PN 14904 dotyczącej systemów nawierzchni sportowych instalowanych w obiektach zamkniętych potwierdzona certyfikatem (oznakowaniem CE) oraz kompletem wyników badań.
- Atest Higieniczny dotyczący nawierzchni sportowej.
- Certyfikat przeciwpożarowy klasa palności Cf1-s1 na ruszcie drewnianym.
- Fabryczne zabezpieczenie nawierzchni dotyczące całego okresu użytkowania.
- Tłumienie energii: 35%
- Odbicie piłki  $\geq 98\%$

Wymagania opisane w SIWZ wskazują jednoznacznie na system konkretnego producenta tj. Taraflex (żaden inny producent dostępny na polskim rynku nie posiada powyższych dokumentów charakteryzujących produkt) co jest rażącym naruszeniem przepisu art. 7 ust.1 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Postawione wymagania ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, co z całą pewnością nie zapewnia zachowania zasad uczciwej konkurencji. Prosimy o odpowiedź czy wobec powyższego Zamawiający dopuści nawierzchnię sportową:

- Grubość min. 7 mm.
- Certyfikaty sportowe: FIVB Światowa Federacja piłki siatkowej, IHF Międzynarodowa Federacja piłki ręcznej, FIBA Światowa Federacja piłki koszykowej.
- Deklaracja CE.
- Pełna zgodność nawierzchni ze wszystkimi parametrami normy obowiązującej w Polsce EN PN 14904 dotyczącej systemów nawierzchni sportowych instalowanych w obiektach zamkniętych potwierdzona certyfikatem (oznakowaniem CE) oraz kompletem wyników badań.
- Atest Higieniczny dotyczący nawierzchni sportowej.
- Certyfikat przeciwpożarowy klasa palności Bf1-s1
- Fabryczne zabezpieczenie nawierzchni dotyczące całego okresu użytkowania.
- Tłumienie energii: 28%
- Odbicie piłki  $\geq 95\%$

### ODPOWIEDZI:

Zamawiający dopuszcza nawierzchnię o przedstawionych przez Wykonawcę parametrach.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Krzysztof Jaros  
NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI

