

Wymiary




UltraGas® (15-90)

(wymiary w mm)

Zapotrzebowanie miejsca

Przy zastosowaniu pompy kondensatu (patrz: Osprzęt)

Szerokość kotła + 200 mm (dla pompy kondensatu)



- X = min. 150 mm pozycja serwisowa palnika z przodu – czyszczenia kotła z prawej strony
A = optymalnie 300 mm pozycja serwisowa palnika z lewej strony
- czyszczenia kotła z przodu
- kocioł można ustawić po prawej stronie przy ścianie - jednak minimalna odległość 160 mm jest wymagana.

- 1 Zasilanie ogrzewania
2 Powrót niskotemperaturowy
2a Powrót wysokotemperaturowy
3 Przyłącze elektryczne z lewej i prawej strony
4 LAS Króciec spalinowy DN100/150
5 Sterownik kotła
6 Odpływ kondensatu zawiera syfon DN25 i 2 m PVC przewód przepływowy D19 x 3 mm
7 Przyłącze gazowe R 1/2" z lewej lub prawej strony
8 Spust 1/2" (za przednimi drzwiami)

UltraGas®

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
(15 - 27)	1386	515	590	770	680	933	342	100	(491)	285	932	95	110	145	113	115,5	322
(35, 50)	1630	515	590	770	680	1174	342	200	(632)	285	1175	95	110	145	113	115,5	322
(70, 90)	1685	665	740	935	845	1225	350	200	(675)	350	1245	100	105	155	105	135	315