



1. Gazomierz miedziany G10
2. Reduktor RG 25 5 bar / 3 kPa
3. Kurek kulowy DN 15
4. Gniazdo z korkiem 1/2"
5. Kurek kulowy DN 40

mgr inż. Andrzej Sienkiewicz  
40-203 Warszawa, ul. Jagiellońska 10  
Upewnienie budowlane w zakresie  
inżynierii sanitacyjnej bez ograniczeń  
Nr ewid. 23477/10-9 oraz 14179/10-9

mgr inż. Kazimierz Arczyński  
46-203 Kłaczew, ul. M. Kołomyjskiej 30  
tel. 077 418 21 13  
uprawniony z gb. ust. 1 p-411-2  
Nr ewid. upr. 126/1 2477/10-9

# **Arch.-PROJEKT** **BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA** **JEDNORODZINNEGO I OGÓLNEGO**

**XLUCZBÓR, WŁDWOROWA / TEL. 0 515 467 642**

INWESTOR	URZĄD MIEJSKI W MIAWIE
LOKALIZACJA	MIAWA, UL. GRANICZNA 39
DOBUDOWA BUDYNKU	
PRZEDSZKOLA PRZY ZESPÓLE PLACÓWEK	
OSWIATOWYCH NR 2 W MIAWIE	
Instalacja gazowa	
PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY	
SKALA 1:10	
BRANŻA	sanitarna

Projektant: mgr inż. Kazimierz Arczyński  
CWA 1415  
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Sienkiewicz  
Stc 1415  
Forma: A3  
Rys nr 45