

1. Kocioł gazowy HOVAL typ Ultra Gas 90 kW
2. Podgrzewacz c. w. u. HOVAL typ CombiVal ESR 400

Grzejniki
Stalowe płytowe typ V22 H = 600 mm
długości określa rysunek
W izbach dla dzieci konwektory wentylacyjne NEOLUX IV

Rury
Warstwowe pe-AL-pe w izolacji termicznej
o grubości ścianek 4 mm
Układane w posadce

Temperatura zewnętrzna - 20°C
Temperatura wewnętrzna + 20°C

Rzut Parteru

skala 1:100

mgr inż. Andrzej Stańkowski
46-300 Kluczbork, ul. Jagiełły 10
Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń
Nr ewid. 256/77/Op oraz 181/79/Op.

mgr inż. Kazimierz Arczyński
46-203 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 30
tel. 077 418 21 13
uprawniony z §8 ust. 1 p-kt 1 i 2
Nr ewid. upr. 12/67 i 247/71/Op

Archi-PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO I OGÓLNEGO
KLUCZBORK, ul.DWORCOWA 1 TEL.:0 515 487 642

INWESTOR	URZĄD MIEJSKI W MŁAWIE
LOKALIZACJA	MŁAWA, UL.GRANICZNA 39
DOBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE	DATA 08.2008
RZUT PARTERU	SKALA 1:100
Instalacja C. O. i gazowa	BRANŻA: sanitarna
Projektant: mgr inż. Kazimierz Arczyński	Format: A1
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Stańkowski	Rys. 1S