



# MIASTO MŁAWA

06-500 Mława, Stary Rynek 19  
tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52  
[sekretariat@mlawa.pl](mailto:sekretariat@mlawa.pl), [www.mlawa.pl](http://www.mlawa.pl)

---

WRI.271.5.2018.EG

Mława, dnia 14.02.2017r.

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** postępowania na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku wielorodzinnego przy ul. Abpa Nowowiejskiego w Mławie.

Zamawiający informuje, że w cenie ofertowej należy uwzględnić parametry techniczne materiałów sieci wodociągowej z rur PE 100, SDR11, PN 16, DN 225x20,5. W związku z powyższym dokonuje się zmiany treści zamówienia publicznego.

1. W załączniku Nr 1, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1.1, ppkt a) otrzymuje następujące nowe brzmienie:  
„1) Sieć wodociągowa:  
a) budowa sieci wodociągowej na odcinku o długości 103,00 mb, z rur PE 100, DN 225x20,5, PN16, SDR11,”
2. W przedmiarze robót, w dziale – PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE – zmianie ulegają parametry techniczne materiałów przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji w następujący sposób:  
a) sieć wodociągowa z rur PE 100, DN 225x20,5, PN 16, SDR11 – poz. 10,  
b) armatura stanowiąca uzbrojenie sieci wodociągowej, niezbędna do jej prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji, należy dostosować do średnicy zastosowanej sieci wodociągowej DN 225 - pozycje w przedmiarze robót o numerach: 12 – 18, 21 – 23.