

Rozdzielnia RK
Bilans mocy dla RK
Pi gniazd= 12,0 kW x 0,6 = 7,2kW=Po
Io=10,4A
zasilanie komputerów
rozdzielnia 1xXL-3 160 72mod
w rozdzielni RGna-1
R303 35A
VISTOP 63
3x S 301 B6
3x L 301
S 313 C40
Ochronnik Dehn quard 275
YKY2o 5x16
N
PE
P302-25/30mA
S301-B16A
YDY3x2,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zasilanie Komputerów pom 3.05 1,0kW
Zasilanie Komputerów pom 3.05 1,0kW
Zasilanie Komputerów pom 3.04 1,0kW
Zasilanie Komputerów pom 3.04 1,0kW
Zasilanie Komputerów pom 3.03 1,0kW
Zasilanie Komputerów pom 3.02 1,0kW
Zasilanie Komputerów pom 3.08 1,0kW
Zasilanie Komputerów pom 3.09 1,0kW
Zasilanie Komputerów pom 3.10 1,0kW
Zasilanie Komputerów pom 3.11 1,0kW
Zasilanie Komputerów pom 3.12 1,0kW
rezerwa
rezerwa
rezerwa
PA&B PRACOWNIA
Schemat rozdzielni RK
E-24