rozdzielnia RGn-1-etap I

rozdzielnia 1 x XL-3 4000 1935x725x535- etap I

Bilans mocy dla RGnn dla I etapu
Pi =124,9kW
Po= 51,41kW
Io=64,48A

Bilans mocy dla rozdzielnicy biurowej parteru RB-0
Pi gniazd= 8 kW x 0,3 = 2,4kW=Po
Pi oswietlenia = 7,24kW x 0,6=4,34kW = Po
Razem Po= 6,74kW
Io=9,7A



etap II

Bilans mocy dla Etapu II
Pi =169,80kW
Po= 70,2kW
Io=100,9A

rozdzielnia 1 x XL-3 4000 1935x725x535- etap II



w I -etapie umieszczona w RGnn

UWAGI:
1. Sieć zasilająca pracuje w systemie TN-C-S

PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
30-659 KRAKÓW UL. KRECIA 7 NIP 947-137-59-04
TEL. 12 679 45 72 668 668 411 BIURO@PAB.PL

TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY NADBUDOWY I ROZBUDOWY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MŁAWIE

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU: BUDOWLANO-WYKONAWCZY ETAP I

INWESTOR: URZĄD MIASTA MŁAWA 06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI: 06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 19

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Sławomir Wiśniak upr. nr 347/89/WŁ

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Bolesław Ćwikła-Gołyski upr. nr 238/91/WŁ

NAZWA: Schemat rozdzielni RGnn

DATA: KWIECIEŃ 2013

NR RYS.: E-19

SKALA: