
Legenda:
- Latarnia oświetlenia ulicznego (słup aluminiowy typu SALUL-6 bez OP anodowany w kolorze grafitowym + Oprawa OLOOLE LED 60W, 5 000 K, 10kV, typ: czarny, z optyką DW)
- Kabel zbrojny YAKXS 4x25 mm2 + płaskownik Fb Zn 25x5mm2
-Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewidziano "szybkie wyłączanie". Układ sieci TN-C 3-faz. 4 przewodowy z bezpośrednio uziemionym przewodem neutralnym. Ułożenie kablowej z uziemieniem o wartości oporności Ru <1,0 Ohma.
Treść niniejszej mapy jest identyczna z mapą do celów projektowych w zakresie objętym aktualizacją i przyjętą do zasobów w dniu 17.05.2018 pod nr P.1413.2018.734
INWESTOR
PROJEKT BUDOWLANY
SKALA 1:500
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
NUMER RYSUNKU 2
Budowa punktów świetlnych w ul. Cegielnia w Jilowie
PODPIS