



PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B-B




LEGENDA:

1. WŁAZ ULICZNY ŻELIWNY Ø 600, KLASY D 400, Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO, Z WKŁADKĄ WYGŁUSZAJĄCĄ W KORPUSIE, O MASIE min. G= 85,0 kg (montaż wykonać zgodnie z wymogami PN EN124:2000)
2. PŁYTA POKRYWOWA TYPU PP, PRZEJAZDOWA ŻELBETOWA - WYMIARY W TABELI
3. KRAĞ ŻELBETOWY H=0,5 m LUB H=1,0 m - WYMIARY W TABELI
4. KRÓCIEC DOSTUDZIENNY - ŚREDNICA WG. PROFILI
5. KRÓCIEC DOSTUDZIENNY - ŚREDNICA WG. PROFILI
6. PIERŚCIEN ODCIAŻAJĄCY - WYMIARY W TABELI
7. USZCZELNIENIE:
 - Z ZASTOSOWANIEM PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO DLA RUR PVC160, PVC200, PVC250, PVC315, PVC400
 - SZNUREM SMOŁOWANYM CZARNYM + KIT ASFALTOWY ZATARTE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ - DLA RUR WIPRO I PP
8. ŁĄCZENIE KRĘGÓW NA USZCZELKĘ GUMOWĄ I ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ
9. MASA BITUMICZNA (OLKIT)
10. STOPIEŃ WŁAZOWY ŻELIWNY WG. PN-64/74086
11. ŚCIANY CZĘŚCI DOLNEJ Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WYKONANYCH Z BETONU KLASY B-20 Z DODATKIEM HYDROBETU W IŁOŚCI 1,5% W STOSUNKU DO MASY CEMENTU - ŁĄCZONE NA ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ M-8,0 Z DODATKIEM WODOODPORNÝCH ŚRODKÓW USZCZELNIAJĄCYCH, ŚCIANY CZĘŚCI DOLNEJ OD ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ ZATRZEĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ M-8,0 LUB ZAMIENNIE Z PREFABRYKATU (KRAĞ ŻELBETOWY Z DNEM)
12. KINETA
13. PŁYTA DOLNA WYLEWANA NA MOKRO Z BETONU KLASY B-20 Z DODATKIEM HYDROBETU W IŁOŚCI 1,5% W STOSUNKU DO MASY CEMENTU
14. PODSYPKA ŻWIROWA LUB ŻWIROWO-TŁUCZNIOWA ZAGĘSZCZONA DO WARTOŚCI WSKAŹNIKA Wz=1,00
15. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA; DWUKROTNE MALOWANIE BETONOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ABIZOLEM R+P

TABELA WYMIARÓW

SREDNICA SIECI KANALIZACJI - d [mm]	WYMAGANY TYP STUDNI POŁĄCZENIOWEJ - D [mm]	WYMAGANY TYP I WYMIARY PŁYTY POKRYWOWEJ - D1xs [mm]	WYMIARY PIERŚCIENIA ODCIĄŻAJĄCEGO - Dw/Dz [mm]	WYMAGANA GR. KRĘGÓW - g [mm]	OZNACZENIE STUDNI W PROJEKCIE
Ø150 ≤ d < Ø400	TYP II/1 Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Ø 1200	PŁYTA POKRYWOWA ŻELBETOWA TYPU PP-30-1960/600x150	Ø 1560/2060	143	D21 ÷ D29
Ø400 ≤ d ≤ Ø600	TYP II/1 Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Ø 1400	PŁYTA POKRYWOWA ŻELBETOWA TYPU PP-30-2200/600x160	Ø 1800/2300	156	D1 ÷ D20 D30 ÷ D31

<div>BIURO PROJEKTÓW</div> <div></div>	BIURO PROJEKTÓW JM DARIUSZ MACHOWSKI 06-400 CIECHANÓW UL.Ks.P. ŚCIEGIENNEGO 2 TEL./FAX 023 6726131
	NIP 566-101-35-97 REGON 130127464 <div>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</div>

SIECI K.S. I K.D. WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH: DZIERZGOWSKIEJ, REJA, DALEKIEJ I PROJEKTOWANEJ V z ODPROWADZENIEM DO ISTNIEJĄCYCH SIECI NA OSIEDLU ZACISZE W MŁAWIE		
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA MŁAWA, 06-500 MŁAWA, UL. STARY RYNEK 19	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: SANITARNIA
RYSYMER:	STUDNIA REWIZYJNA ŻELBETOWA Ø 1200 i Ø 1400 z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. DARIUSZ MACHOWSKI nr upr. Wa - 500/01	OPRACOWAŁ: KAROL TETKOWSKI
		TECH. ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI