



OZN. OBWODU	CSP	BAZ04	BAZ04	BAZ04	BAZ04	COD-1	WOD-1	BAZ04	BAZ04	BAZ04	RG
OPIS	OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	OBWÓD ZASIL. 1FAZ.	ZASILANIE ZE ZŁĄCZA KABLOWEGO
ILOŚĆ	1p	1p	1p	1p	1p	1p	1p	1p	1p	1p	1p
Pn/Ps [kW]	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,50	4,00	0,015	0,015	0,015	
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	B6A 1P	B6A 1P	B6A 1P	B6A 1P	B6A 1P	B6A 1P	Wył. silnikowy 3P Z-MS 10/3 (MOELLER)	B6A 1P	B6A 1P	B6A 1P	ISTN. ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY WYMENIĆ NA KOMPAKTOWY Z WYZW. WZROSTOWYM
URZĄDZENIE STERUJĄCE											
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY											
PRZEWODY	HDGs 3x1,5	HDGs 3x1,5	HDGs 3x1,5	HDGs 3x1,5	HDGs 3x1,5	HDGs 3x1,5	HDGs 5x2,5	HDGs 3x1,5	HDGs 3x1,5	HDGs 3x1,5	ISTN.
UWAGI	CENTRALA SYGN. POZARU	CENTRALA ZAMKNIĘC OGNIOWYCH	CENTRALA ZAMKNIĘC OGNIOWYCH	CENTRALA ZAMKNIĘC OGNIOWYCH	CENTRALA ZAMKNIĘC OGNIOWYCH	CENTRALA ODDYMIAJĄCA	WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY	CENTRALA ZAMKNIĘC OGNIOWYCH	CENTRALA ZAMKNIĘC OGNIOWYCH	CENTRALA ZAMKNIĘC OGNIOWYCH	
Objekt : RATUSZ W MŁAWIE						Projektował : Z. BARDZICKI upr. bud. 91/83/OL					
Adres : UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MŁAWA						Opracował : P. Szponar					
Tytuł rys.: Schemat rozbudowywanej rozdzielnicy RG						Sprawdził : M. Hanowski upr. bud. 24/02/OL					
						nr rys. E-1					
						arkusz 1/1					