

Mława, dnia 04.04.2016r.

KT - 180/2016/EM

**Wnioskodawca**  
**Urząd Miasta Mława**

**Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej  
z przykanalikami w pasie drogowym  
w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie**

W odpowiedzi na pismo WRI.271.1.2016 z dnia 29.03.2016 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 ustala następujące warunki techniczne w celu wybudowania kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym w ulicy Marii Dąbrowskiej w Mławie.

1. Odprowadzenie ścieków z ulicy Marii Dąbrowskiej należy przewidzieć poprzez zaprojektowanie i wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami w pasie drogowym tej ulicy. Ścieki odprowadzić do kolektora kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  250 PVC na wysokości działki nr 3007/5 w ulicy Marii Skłodowskiej poprzez połączenie z istniejącą studnią kanalizacyjną o rzędnych 148,41/146,14. Połączenie przykanalików sanitarnych z projektowanym kolektorem zaprojektować i wykonać w studniach kontrolno-rewizyjnych. Na skrzyżowaniu ulicy Marii Dąbrowskiej z ulicą Marii Skłodowskiej zaprojektować i wykonać studnię kontrolno – rewizyjną typu włazowego. Przy projektowaniu kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Marii Dąbrowskiej należy przewidzieć średnice i spadki przewodów uwzględniając obiekty istniejące i planowane w przyszłości.  
Kolektor sanitarny z przykanalikami w pasie drogowym należy wykonać z rur PVC klasy S typ ciężki.
2. Wskazanie lokalizacyjne na projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Mławie, Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg.
5. W razie przebiegu trasy kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.

6. Kolektor kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym może wykonać Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 lub inna osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
  - a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym,
  - b) dostarczyć do Zakładu projekt techniczny wykonywanego kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym,
  - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wybudowanego kolektora sanitarnego z kolektorem istniejącym.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonywanego kolektora sanitarnego z przykanalikami (przed zasypaniem wykopu),
9. Po wykonaniu kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego: badanie szczelności kolektora sanitarnego, wyniki przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie kolektora sanitarnego do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do 03.04.2018r.

**PREZES**

*mgr inż. Marek ~~Dusiński~~*