



Legenda:

- Latarnia oświetlenia ulicznego (stop aluminiowy
 typu SPJH-02 umieszczony w kolumnie graficznej 8m
 4 Diody COB-LED-18W, 5 000 K, 20W,
 trójczarna, z opłatką DW)

- kable główny YAKS 4x25 mm²
 - przewody Pz Zn Ziełkond

Treść niniejszej mapy jest identyczna z mapą
 do celów projektowych w zakresie objętych
 aktualizacją i przyjętą do zasobów
 w dniu 17.05.2016 pod nr P.1413.2016.733

-Jako środek dodatkowej ochrony przeciwpromiennowej
 przewidziano "szybkie wyłączanie". Układ sieci TN-C-S-0,4/0,2
 4 przewodowy z bezpośrednio uziemionym przewodem
 neutralnym, linii kablowej z uziemieniem o wartości
 oporności $R_u < 10 \Omega$ oma.

WYKAZ PRZEKROJÓW PRZEWODÓW W ZAKRESIE OŚWIETLENIA	MIKROKAT: 1:500 PLAN: ul. Pułska, 0-000 Międzyzdroje G. Międzyzdroje 16	SKALA: 1:500
	PRACOWNIA: BUREAU PLAN ZAGOSPODAROWANIA	NUMER RYSUNKU: 2
	TYTUŁ: Budowa punktów świetlnych w ul. Pułska w Międzyzdrojach	
	PROJEKTOWAŁ: [imię] WYKONAŁ: [imię] WYKONANO W: [data]	POZIOM: