

## Legenda:

- Latarnia oświetlenia ulicznego ( słup aluminiowy typu SALUL-5 anodowany w kolorze grafitowym , wysięgnik o kącie podniesienia 15 stopni + Oprawa CUDDLE LED 120W, 5 000 K, 1000V, trzeciorzędny, z opłytką DW )

- Kabel ziemny YAKXS 25 mm2 w DVK, 50mm + piaskownik Fe Zn 25x4mm2

-Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewidziano "szybkie wyłączenie". Układ sieci TN-C 3-faz, 4 przewodowy z bezpośrednio uziemionym przewodem neutralnym, linii kablowej z uziemieniem o wartości oporności Ru <10 Ohms.

Treść niniejszej mapy jest identyczna z mapą do celów projektowych w zakresie objętym aktualizacją i przyjętą do zasobów w dniu 25.04.2016r pod nr P.1413.2016.613

| | | |
|---|---|---|
| MIEJSKI PROJEKTOWIE Lubelskie Wodociągi Kolejowa, ul. Szpitalna 1 | | |
| | | |
| | | 1:500 |
| | PLAN ZAGOSPODAROWANIA | NUMER RYSUNKU 3 |
| | Budowa punktów świetlnych ul. Nowa w Mławie pow. mławski | |
| | | |